【 宇陀市立病院既設器具及び代替ＬＥＤ照明消費電力積算数量表 】

資料説明欄

横列AG～AIの欄にある「入力必須箇所」に記入すること。
交換種別→管球交換or器具交換
代替LED製品→製品品番
消費電力→消費電力(W)
工事点数→最終設置個数を記入

※管球交換の場合はランプ数、器具交換の場合は器具数をAK、AL列確認の上適切な数量を記入すること。

LED対象ランプ総数	4,327

LED対象箇所 電力計（KW）	185.22KW
LED対象箇所 電力量総計（kwh）	50,319.93 kwh

LED化工事点数	4,232

LED導入後電力総計（KW）	63.571KW
LED導入後、電力量総計（kwh）	16.762KW

管球交換、器具交換、その他追加部材なのかを明記すること。

導入予定の製品品番を記入すること。

導入予定の製品消費電力を記入すること。

導入予定製品の設置個数を記入すること。

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など									既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン							
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(定定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED球ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調査備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
1	1	北棟	1	作業療法室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	12	36	36	0	0	0	12	36	8 時間	20 日	201.6kwh	1260.0W	201.6kwh	1,260.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	36	-	-	-	36.0kwh	63.4 W	乳白カバー		
2	2	北棟	1	水治療室	逆富士形	W120	天付け		防水ソケット	ステンレス	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W	防水ソケット／ステンレス		
3	3	北棟	1	電気温熱治療	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	12	36	36	0	0	0	12	36	8 時間	20 日	201.6kwh	1260.0W	201.6kwh	1,260.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	36	63.4kwh	396.0 W	乳白カバー		
4	3	北棟	1	電気温熱治療	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
5	4	北棟	1	運動療法室	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	38	114	114	0	0	0	38	114	8 時間	20 日	638.4kwh	3990.0W	638.4kwh	3,990.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	114	200.6kwh	1,254.0 W			
6	5	北棟	1	リハスタッフ室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	7	14	14	0	0	0	7	14	8 時間	20 日	107.5kwh	672.0W	107.5kwh	672.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	14	40.3kwh	252.0 W			
7	5	北棟	1	リハスタッフ室	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	4	1	4	4	0	0	0	1	4	8 時間	20 日	22.4kwh	140.0W	22.4kwh	140.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	7.0kwh	44.0 W			
8	5	北棟	1	リハスタッフ室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.1kwh	13.0W	2.1kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	3.5 W			
9	6	北棟	1	言語療法室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
10	7	北棟	1	トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	8 時間	20 日	14.7kwh	92.0W	14.7kwh	92.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	4.4kwh	27.2 W			
11	7	北棟	1	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	14	14	14	0	0	0	14	14	8 時間	20 日	78.4kwh	490.0W	78.4kwh	490.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	14	-	-	14	19.0kwh	119.0 W			
12	8	北棟	1	廊下	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	6	18	18	0	0	0	6	18	15 時間	30 日	283.5kwh	630.0W	283.5kwh	630.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	18	89.1kwh	198.0 W	乳白カバー		
13	9	北棟	1	ホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	5	15	15	0	0	0	5	15	8 時間	20 日	84.0kwh	525.0W	84.0kwh	525.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	15	26.4kwh	165.0 W	乳白カバー		
14	10	北棟	1	風除室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	8 時間	20 日	22.4kwh	140.0W	22.4kwh	140.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	5.4kwh	34.0 W			
15	11	北棟	1	人間ドッグ	埋込形	W220	埋込		アルミルーバ		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	20 日	46.1kwh	288.0W	46.1kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	17.3kwh	108.0 W	アルミルーバ		
16	11	北棟	1	人間ドッグ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	11.2kwh	70.0W	11.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	2.7kwh	17.0 W			
17	11	北棟	1	人間ドッグ	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
18	12	北棟	1	筋電図室前室	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	13.8kwh	86.2 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LH842200+EL-LU4703)NAHZ	
19	12	北棟	1	筋電図室前室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
20	13	北棟	1	筋電図室	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	13.8kwh	86.2 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LH842200+EL-LU4703)NAHZ	
21	13	北棟	1	筋電図室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
22	13	北棟	1	筋電図室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
23	14	北棟	1	歩行検査室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	20 日	46.1kwh	288.0W	46.1kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	17.3kwh	108.0 W			
24	14	北棟	1	歩行検査室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.9kwh	18.0W	2.9kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	5.0 W			
25	15	北棟	1	リハ検査室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
26	15	北棟	1	リハ検査室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
27	16	北棟	1	リハ診察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
28	16	北棟	1	リハ診察室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
29	1	北棟	2	医局	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	37	74	74	0	0	0	37	74	11 時間	20 日	781.4kwh	3552.0W	781.4kwh	3,552.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	74	293.0kwh	1,332.0 W			
30	2	北棟	2	男子更衣室	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	8.6kwh	144.0W	8.6kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	54.0 W			
31	3	北棟	2	女子更衣室	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.9kwh	48.0W	2.9kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	18.0 W			
32	3	北棟	2	女子更衣室	洗面ユニット						5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.1kwh	18.0W	1.1kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.3kwh	5.0 W			
33	4	北棟	2	当直室1	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
34	4	北棟	2	当直室1	洗面ユニット		埋込				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	3.2kwh	18.0W	3.2kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.9kwh	5.0 W			
35	5	北棟	2	当直室2	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
36	5	北棟	2	当直室2	洗面ユニット		埋込				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	3.2kwh	18.0W	3.2kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.9kwh	5.0 W			
37	6	北棟	2	医局ラウンジ	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	8 時間	20 日	92.2kwh	576.0W	92.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	34.6kwh	216.0 W			
38	6	北棟	2	医局ラウンジ	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.9kwh	18.0W	2.9kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	5.0 W			
39	7	北棟	2	第二医局	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	11 時間	20 日	84.5kwh	384.0W	84.5kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	31.7kwh	144.0 W			
40	7	北棟	2	第二医局	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	5.1kwh	23.0W	5.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.5kwh	6.8 W			
41	8	北棟	2	副院長	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	11 時間	20 日	84.5kwh	384.0W	84.5kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	31.7kwh	144.0 W			
42	9	北棟	2	理容室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
43	10	北棟	2	地域連携室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	12	24	24	0	0	0	12	24	11 時間	20 日	253.4kwh	1152.0W	253.4kwh	1,152.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	24	95.0kwh	432.0 W			
44	10	北棟	2	地域連携室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	4.0kwh	18.0W	4.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	5.0 W			
45	11	北棟	2	栄養指導室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	11 時間	20 日	126.7kwh	576.0W	126.7kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	47.5kwh	216.0 W			
46	12	北棟	2	宇陀地区医師会室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	11 時間	20 日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	23.8kwh	108.0 W			
47	13	北棟	2	外来スタッフ休憩室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	5 時間	20 日	38.4kwh	384.0W	38.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	14.4kwh	144.0 W			
48	13	北棟	2	外来スタッフ休憩室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	5 時間	20 日	1.8kwh	18.0W	1.8kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.5kwh	5.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン											
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
49	13	北棟	2	外来スタッフ休憩室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	5 時間	20 日	2.3kwh	23.0W	2.3kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	6.8 W			
50	14	北棟	2	外来カンファレンス	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
51	15	北棟	2	EPS	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1 時間	30 日	1.4kwh	48.0W	1.4kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.5kwh	18.0 W			
52	16	北棟	2	トイレ前室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	8 時間	20 日	16.8kwh	105.0W	16.8kwh	105.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	3	-	-	3	4.1kwh	25.5 W			
53	16	北棟	2	トイレ前室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
54	17	北棟	2	女子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	8 時間	20 日	28.0kwh	175.0W	28.0kwh	175.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	5	-	-	5	6.8kwh	42.5 W			
55	17	北棟	2	女子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
56	18	北棟	2	男子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	8 時間	20 日	28.0kwh	175.0W	28.0kwh	175.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	5	-	-	5	6.8kwh	42.5 W			
57	18	北棟	2	男子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
58	19	北棟	2	車椅子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	11.2kwh	70.0W	11.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	2.7kwh	17.0 W			
59	20	北棟	2	倉庫221	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W			
60	21	北棟	2	廊下	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	3	5	15	15	0	0	0	5	15	15 時間	30 日	236.3kwh	525.0W	236.3kwh	525.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	15	74.3kwh	165.0 W			
61	1	北棟	3	院長室	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	3	8	24	24	0	0	0	8	24	11 時間	20 日	184.8kwh	840.0W	184.8kwh	840.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	24	58.1kwh	264.0 W			
62	2	北棟	3	更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	5.8kwh	96.0W	5.8kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.2kwh	36.0 W			
63	2	北棟	3	更衣室	洗面ユニット		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.1kwh	18.0W	1.1kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.3kwh	5.0 W			
64	3	北棟	3	副院長室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	11 時間	20 日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	23.8kwh	108.0 W			
65	3	北棟	3	副院長室	洗面ユニット		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	4.0kwh	18.0W	4.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	5.0 W			
66	4	北棟	3	副院長室	洗面ユニット		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	4.0kwh	18.0W	4.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	5.0 W			
67	4	北棟	3	副院長室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	11 時間	20 日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	23.8kwh	108.0 W			
68	5	北棟	3	副院長室	洗面ユニット		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	4.0kwh	18.0W	4.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	5.0 W			
69	5	北棟	3	副院長室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	11 時間	20 日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	23.8kwh	108.0 W			
70	6	北棟	3	看護部長	洗面ユニット		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	4.0kwh	18.0W	4.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	5.0 W			
71	6	北棟	3	看護部長	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	11 時間	20 日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	23.8kwh	108.0 W			
72	7	北棟	3	事務局長	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	11 時間	20 日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	23.8kwh	108.0 W			
73	7	北棟	3	事務局長	洗面ユニット		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	4.0kwh	18.0W	4.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	5.0 W			
74	8	北棟	3	感染対策室	スクエア	□600	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP45E 【45W】	48.0 w	4	3	12	12	0	0	0	3	12	11 時間	20 日	126.7kwh	576.0W	126.7kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	40.9kwh	186.0 W			
75	9	北棟	3	医療安全管理室	スクエア	□600	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP45E 【45W】	48.0 w	4	3	12	12	0	0	0	3	12	11 時間	20 日	126.7kwh	576.0W	126.7kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	40.9kwh	186.0 W			
76	10	北棟	3	経営企画室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	12	24	24	0	0	0	12	24	11 時間	20 日	253.4kwh	1152.0W	253.4kwh	1,152.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	24	95.0kwh	432.0 W			
77	11	北棟	3	診療情報管理室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	8 時間	20 日	92.2kwh	576.0W	92.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	34.6kwh	216.0 W			
78	12	北棟	3	サーバー室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	11	22	22	0	0	0	11	22	11 時間	20 日	232.3kwh	1056.0W	232.3kwh	1,056.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	22	87.1kwh	396.0 W			
79	13	北棟	3	シャワー室	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	8.6kwh	144.0W	8.6kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	54.0 W			
80	13	北棟	3	シャワー室	逆富士形	W190	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	3 時間	20 日	6.8kwh	114.0W	6.8kwh	114.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	2.9kwh	48.0 W			
81	13	北棟	3	シャワー室	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFA15E (口金：E26) 【12W】	12.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	2.2kwh	36.0W	2.2kwh	36.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	0.8kwh	13.5 W			
82	14	北棟	3	給湯室	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	3 時間	20 日	11.5kwh	192.0W	11.5kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	4.3kwh	72.0 W			
83	15	北棟	3	洗面	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	5.8kwh	96.0W	5.8kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.2kwh	36.0 W			
84	16	北棟	3	女子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	8 時間	20 日	33.6kwh	210.0W	33.6kwh	210.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	6	-	-	6	8.2kwh	51.0 W			
85	16	北棟	3	女子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	8 時間	20 日	11.0kwh	69.0W	11.0kwh	69.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.3kwh	20.4 W			
86	17	北棟	3	倉庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
87	18	北棟	3	男子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	8 時間	20 日	28.0kwh	175.0W	28.0kwh	175.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	5	-	-	5	6.8kwh	42.5 W			
88	18	北棟	3	男子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
89	19	北棟	3	カルテ庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	13	13	13	0	0	0	13	13	3 時間	30 日	56.2kwh	624.0W	56.2kwh	624.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	13	21.1kwh	234.0 W			
90	20	北棟	3	倉庫232	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	6.3kwh	70.0W	6.3kwh	70.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.3kwh	26.0 W			
91	21	北棟	3	政策監室	スクエア	□600	埋込	乳白カバー			5000		コンパクト形蛍光灯　FHP45E 【45W】	48.0 w	4	3	12	12	0	0	0	3	12	11 時間	20 日	126.7kwh	576.0W	126.7kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	40.9kwh	186.0 W	乳白カバー		
92	22	北棟	3	情報システム	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	3	8	24	24	0	0	0	8	24	11 時間	20 日	184.8kwh	840.0W	184.8kwh	840.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	24	58.1kwh	264.0 W			
93	22	北棟	3	情報システム	洗面ユニット		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	4.0kwh	18.0W	4.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	5.0 W			
94	23	北棟	3	廊下	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	11	11	11	0	0	0	11	11	15 時間	30 日	237.6kwh	528.0W	237.6kwh	528.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	11	89.1kwh	198.0 W			
95	23	北棟	3	廊下	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	4	3	12	12	0	0	0	3	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W			
96	24	北棟	3	231会議室	スクエア	□600	埋込	乳白カバー			5000		コンパクト形蛍光灯　FHP45E 【45W】	48.0 w	4	6	24	24	0	0	0	6	24	11 時間	20 日	253.4kwh	1152.0W	253.4kwh	1,152.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	24	81.8kwh	372.0 W	乳白カバー		
97	1	北棟	4	白衣倉庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	6.3kwh	70.0W	6.3kwh	70.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.3kwh	26.0 W			
98	2	北棟	4	男子更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	8.6kwh	144.0W	8.6kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	54.0 W			
99	2	北棟	4	女子学生更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	8.6kwh	144.0W	8.6kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	54.0 W			
100	3	北棟	4	学生更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	8.6kwh	144.0W	8.6kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	54.0 W			
101	4	北棟	4	女子学生更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	8.6kwh	144.0W	8.6kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	54.0 W			
102	5	北棟	4	女子技師更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	8.6kwh	144.0W	8.6kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	54.0 W			
103	6	北棟	4	副院長	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	11 時間	20 日	31.7kwh	144.0W	31.7kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	11.9kwh	54.0 W			
104	7	北棟	4	女子更衣室受付	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	20 日	11.5kwh	192.0W	11.5kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	4.3kwh	72.0 W			
105	7	北棟	4	女子更衣室受付	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	3 時間	20 日	14.4kwh	240.0W	14.4kwh	240.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	5	5.4kwh	90.0 W			
106	8	北棟	4	看護女子更衣室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	20 日	11.5kwh	192.0W	11.5kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	4.3kwh	72.0 W			
107	8	北棟	4	看護女子更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	3 時間	20 日	14.4kwh	240.0W	14.4kwh	240.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	5	5.4kwh	90.0 W			
108	9	北棟	4	ベッドメイキング室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	3 時間	30 日	25.9kwh	288.0W	25.9kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	9.7kwh	108.0 W			
109	10	北棟	4	看護師更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	11	11	11	0	0	0	11	11	3 時間	20 日	31.7kwh	528.0W	31.7kwh	528.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	11	11.9kwh	198.0 W			
110	11	北棟	4	看護部教育担当室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	11 時間	20 日	21.1kwh	96.0W	21.1kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	7.9kwh	36.0 W			
111	11	北棟	4	看護部教育担当室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	11 時間	20 日	84.5kwh	384.0W	84.5kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	31.7kwh	144.0 W			
112	12	北棟	4	内科リハ	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	20 日	46.1kwh	288.0W	46.1kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	17.3kwh	108.0 W			
113	13	北棟	4	シャワー室	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	8.6kwh	144.0W	8.6kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	54.0 W			
114	13	北棟	4	シャワー室	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	3 時間	20 日	6.8kwh	114.0W	6.8kwh	114.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	2.9kwh	48.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン										
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
115	13	北棟	4	シャワー室	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFA15E（口金：E26）【12W】	12.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	2.2kwh	36.0W	2.2kwh	36.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	0.8kwh	13.5 W			
116	14	北棟	4	給湯室	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	3 時間	20 日	11.5kwh	192.0W	11.5kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	4.3kwh	72.0 W			
117	15	北棟	4	洗面	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.6kwh	26.0 W			
118	16	北棟	4	女子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	8 時間	20 日	33.6kwh	210.0W	33.6kwh	210.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	6	-	-	6	8.2kwh	51.0 W			
119	16	北棟	4	女子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	8 時間	20 日	11.0kwh	69.0W	11.0kwh	69.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.3kwh	20.4 W			
120	17	北棟	4	倉庫	逆富士形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	6.3kwh	70.0W	6.3kwh	70.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.3kwh	26.0 W			
121	18	北棟	4	男子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	8 時間	20 日	28.0kwh	175.0W	28.0kwh	175.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	5	-	-	5	6.8kwh	42.5 W			
122	18	北棟	4	男子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
123	19	北棟	4	制服の部屋	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	20 日	5.8kwh	96.0W	5.8kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.2kwh	36.0 W			
124	20	北棟	4	白衣倉庫清潔	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
125	21	北棟	4	男子更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	3 時間	20 日	17.3kwh	288.0W	17.3kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	6.5kwh	108.0 W			
126	22	北棟	4	清掃員室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	3 時間	20 日	17.3kwh	288.0W	17.3kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	6.5kwh	108.0 W			
127	23	北棟	4	廊下	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	11	11	11	0	0	0	11	11	15 時間	30 日	237.6kwh	528.0W	237.6kwh	528.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	11	89.1kwh	198.0 W			
128	23	北棟	4	廊下	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	4	3	12	12	0	0	0	3	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W			
129	24	北棟	4	女子更衣室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	3 時間	20 日	34.6kwh	576.0W	34.6kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	13.0kwh	216.0 W			
130	1	北棟	5	SPD倉庫	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	9	18	18	0	0	0	9	18	3 時間	20 日	77.8kwh	864.0W	77.8kwh	864.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	18	29.2kwh	324.0 W			
131	2	北棟	5	SPD倉庫湯沸室	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	3.4kwh	38.0W	3.4kwh	38.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.4kwh	16.0 W			
132	2	北棟	5	SPD倉庫湯沸室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	2.1kwh	23.0W	2.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.8 W			
133	3	北棟	5	SPD倉庫奥	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	30 日	13.0kwh	144.0W	13.0kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	4.9kwh	54.0 W			
134	4	北棟	5	廊下	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	12	12	12	0	0	0	12	12	15 時間	30 日	259.2kwh	576.0W	259.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	97.2kwh	216.0 W			
135	4	北棟	5	廊下	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	4	2	8	8	0	0	0	2	8	15 時間	30 日	126.0kwh	280.0W	126.0kwh	280.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	39.6kwh	88.0 W			
136	5	北棟	5	251会議室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	15	30	30	0	0	0	15	30	11 時間	20 日	316.8kwh	1440.0W	316.8kwh	1,440.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	30	118.8kwh	540.0 W			
137	6	北棟	5	男子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	8 時間	20 日	33.6kwh	210.0W	33.6kwh	210.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	6	-	-	6	8.2kwh	51.0 W			
138	7	北棟	5	女子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	7	7	7	0	0	0	7	7	8 時間	20 日	39.2kwh	245.0W	39.2kwh	245.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	7	-	-	7	9.5kwh	59.5 W			
139	7	北棟	5	女子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.2kwh	13.6 W			
140	8	北棟	5	レセプト室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	8 時間	20 日	92.2kwh	576.0W	92.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	34.6kwh	216.0 W			
141	9	北棟	5	図書室	埋込形	W220	埋込		アルミルーバ		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	18	36	36	0	0	0	18	36	3 時間	20 日	103.7kwh	1728.0W	103.7kwh	1,728.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	36	38.9kwh	648.0 W	アルミルーバ		
142	10	北棟	5	副院長室	埋込形	W300	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	11 時間	20 日	42.2kwh	192.0W	42.2kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	15.8kwh	72.0 W	乳白カバー		
143	10	北棟	5	副院長室	埋込形	W200	埋込	非常灯			5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	7.7kwh	35.0W	7.7kwh	35.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.0kwh	18.0 W			
143	10	北棟	5	副院長室	埋込形	W200	埋込	非常灯			5000				1	1	1	1						11 時間	20 日					新設	入力必須		-	1	-	1	0.0kwh	.0 W	非常灯	NNFB91605C	
144	11	北棟	5	保育室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	15	30	30	0	0	0	15	30	8 時間	20 日	230.4kwh	1440.0W	230.4kwh	1,440.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	30	86.4kwh	540.0 W			
145	11	北棟	5	保育室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
146	1	北棟	6	EV機械室	逆富士形	W150	天付け	非常灯	両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.1kwh	18.3 W	両反射笠／非常灯	MY-VK4523BCJNAHTN（EL-LH-VK4150BC+EL-LU4232BNAHTN）	
147	1	北棟	B1	機械室	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	8	16	16	0	0	0	8	16	3 時間	20 日	46.1kwh	768.0W	46.1kwh	768.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	16	17.3kwh	288.0 W	両反射笠		
148	2	北棟	B1	倉庫	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	10	10	10	0	0	0	10	10	3 時間	30 日	43.2kwh	480.0W	43.2kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	16.2kwh	180.0 W	両反射笠		
149	3	北棟	B1	備蓄倉庫	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	3 時間	30 日	51.8kwh	576.0W	51.8kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	19.4kwh	216.0 W			
150	3	北棟	B1	備蓄倉庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	10	10	10	0	0	0	10	10	3 時間	30 日	43.2kwh	480.0W	43.2kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	16.2kwh	180.0 W			
151	4	北棟	B1	フィルム庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	3 時間	20 日	11.5kwh	192.0W	11.5kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	4.3kwh	72.0 W			
152	5	北棟	B1	カルテ庫	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	30 日	13.0kwh	144.0W	13.0kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	4.9kwh	54.0 W			
153	5	北棟	B1	カルテ庫棚	トラフ形		直付				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	22	22	22	0	0	0	22	22	3 時間	30 日	95.0kwh	1056.0W	95.0kwh	1,056.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	22	35.6kwh	396.0 W			
154	6	北棟	B1	前室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	12 時間	20 日	23.0kwh	96.0W	23.0kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	8.6kwh	36.0 W			
155	7	北棟	B1	霊安室	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	12 時間	20 日	46.1kwh	192.0W	46.1kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	17.3kwh	72.0 W	乳白カバー		
156	7	北棟	B1	霊安室	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	12 時間	20 日	23.0kwh	96.0W	23.0kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	8.6kwh	36.0 W			
157	8	北棟	B1	倉庫	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	8	16	16	0	0	0	8	16	3 時間	30 日	69.1kwh	768.0W	69.1kwh	768.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	16	25.9kwh	288.0 W	乳白カバー		
158	9	北棟	B1	倉庫	逆富士形		壁付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
159	10	北棟	B1	通路	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	15 時間	30 日	64.8kwh	144.0W	64.8kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	24.3kwh	54.0 W			
160	1	北棟		B階段	下面開放		天付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	8	8	8	0	0	0	8	8	24 時間	30 日	201.6kwh	280.0W	201.6kwh	280.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	8	-	-	8	134.8kwh	187.2 W	人感センサー(内蔵)／階段通路誘導灯	MY-H540333EA/NAHTN(EL-LH-H541201A+EL-LU4331BNAHTN)	
161	1	北棟		B階段	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	24 時間	30 日	25.2kwh	35.0W	25.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	16.8kwh	23.4 W	人感センサー(内蔵)／階段通路誘導灯	MY-H540333EA/NAHTN(EL-LH-H541201A+EL-LU4331BNAHTN)	
162	1	北棟		A階段	逆富士形	W120	天付け	非常灯			5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	24 時間	30 日	50.4kwh	70.0W	50.4kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	32.5kwh	45.2 W	非常灯	MY-VK4023EBCJNAHTN（EL-LH-VK4150BC+EL-LU4232BNAHTN）	
163	1	北棟		A階段	下面開放		天付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	10	10	10	0	0	0	10	10	24 時間	30 日	252.0kwh	350.0W	252.0kwh	350.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	10	-	-	10	168.5kwh	234.0 W	人感センサー(内蔵)／階段通路誘導灯	MY-H540333EA/NAHTN(EL-LH-H541201A+EL-LU4331BNAHTN)	
164	1	北棟		A階段	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	24 時間	30 日	25.2kwh	35.0W	25.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	16.8kwh	23.4 W	人感センサー(内蔵)／階段通路誘導灯	MY-H540333EA/NAHTN(EL-LH-H541201A+EL-LU4331BNAHTN)	
165	1	本棟	1	救急外来受付	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	24 時間	30 日	207.4kwh	288.0W	207.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	77.8kwh	108.0 W			
166	2	本棟	1	救急受付当直	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
167	2	本棟	1	救急当直	洗面ユニット						5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
168	3	本棟	1	守衛室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	15 時間	30 日	129.6kwh	288.0W	129.6kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	48.6kwh	108.0 W			
169	3	本棟	1	守衛室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	10.4kwh	23.0W	10.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	3.1kwh	6.8 W			
170	4	本棟	1	隔離室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	24 時間	30 日	138.2kwh	192.0W	138.2kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	51.8kwh	72.0 W			
171	5	本棟	1	風除室守衛室前	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
173	6	本棟	1	前室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	32.4kwh	72.0 W			
174	7	本棟	1	医務課	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	10	20	20	0	0	0	10	20	11 時間	20 日	211.2kwh	960.0W	211.2kwh	960.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	20	79.2kwh	360.0 W			
175	7	本棟	1	医務課	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	11 時間	20 日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	23.8kwh	108.0 W			
176	7	本棟	1	医務課	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W（口金：E17）【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	11 時間	20 日	15.8kwh	72.0W	15.8kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.8kwh	8.4 W			
177	8	本棟	1	総合受付	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	11 時間	30 日	69.3kwh	210.0W	69.3kwh	210.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	6	-	-	6	22.4kwh	67.8 W		EL-D0A(3)15NM) AHN(EL-D0A(3)+EL-DU152NM AHN)	
178	8	本棟	1	総合受付	トラフ形		直付	間接照明			5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	10	10	10	0	0	0	10	10	11 時間	30 日	158.4kwh	480.0W	158.4kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	59.4kwh	180.0 W	間接照明		
179	9	本棟	1	面談室	埋込形	W220	埋込				5000	40形	【管球LED済】	.0 w	2	2	4	4	4	2	4	0	0	8 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
180	10	本棟	1	整形外科受付	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	11 時間	20 日	15.4kwh	70.0W	15.4kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	5.0kwh	22.6 W		EL-D0A(3)15NM) AHN(EL-D0A(3)+EL-DU152NM AHN)	

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など									既存照明ランプの稼動状況							LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン									
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
181	10	本棟	1	整形外科受付	埋込形	W150	埋込		ウォールウォッシャー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	10.6kwh	48.0W	10.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.0kwh	18.0 W	ウォールウォッシャー		
182	11	本棟	1	整形外科診察室1	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
183	11	本棟	1	整形外科診察室1	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
184	12	本棟	1	整形外科診察室2	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
185	12	本棟	1	整形外科診察室2	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
186	13	本棟	1	整形外科診察室3	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
187	13	本棟	1	整形外科診察室3	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
188	14	本棟	1	整形外科診察室4	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
189	15	本棟	1	整形外科診察室5	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
190	15	本棟	1	整形外科診察室5	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.0kwh	19.0W	3.0kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.3kwh	8.0 W			
191	16	本棟	1	スタッフ室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	24 時間	30 日	69.1kwh	96.0W	69.1kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	25.9kwh	36.0 W			
192	16	本棟	1	スタッフ室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	24 時間	30 日	13.0kwh	18.0W	13.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	3.6kwh	5.0 W			
193	17	本棟	1	通路	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	15 時間	30 日	172.8kwh	384.0W	172.8kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	64.8kwh	144.0 W			
194	17	本棟	1	通路	ブラケット		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
195	18	本棟	1	外科処置室	埋込形	W220	埋込		調光		5000	40形	直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	8 時間	20 日	92.2kwh	576.0W	92.2kwh	576.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	-	-	6	41.4kwh	258.6 W	調光	MY-B470333/NAHZ(EL-LH84220D+EL-LU4703)NAHZ	
196	18	本棟	1	外科処置室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000	40形																		その他	入力必須	.0 w	-	-	3	3	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
197	18	本棟	1	外科処置室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
198	19	本棟	1	外科診察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
199	20	本棟	1	内科処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	20 日	46.1kwh	288.0W	46.1kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	17.3kwh	108.0 W			
200	20	本棟	1	内科処置室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.0kwh	19.0W	3.0kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.3kwh	8.0 W			
201	21	本棟	1	内科面談室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
202	22	本棟	1	内科初診室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
203	22	本棟	1	内科初診室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
204	23	本棟	1	内科診察4	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
205	23	本棟	1	内科診察4	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
206	24	本棟	1	内科診察3	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
207	24	本棟	1	内科診察3	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
208	25	本棟	1	内科診察2	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
209	25	本棟	1	内科診察2	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
210	26	本棟	1	内科診察1	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
211	26	本棟	1	内科診察1	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
212	27	本棟	1	内科受付	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	11 時間	20 日	15.4kwh	70.0W	15.4kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	5.0kwh	22.6 W		EL-D0A(3)15NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
213	27	本棟	1	内科受付	埋込形	W150	埋込		ウォールウォッシャー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	10.6kwh	48.0W	10.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.0kwh	18.0 W	ウォールウォッシャー		
214	28	本棟	1	スタッフ室12	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	24 時間	30 日	69.1kwh	96.0W	69.1kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	25.9kwh	36.0 W			
215	28	本棟	1	スタッフ室12	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	24 時間	30 日	9.4kwh	13.0W	9.4kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.5kwh	3.5 W			
216	29	本棟	1	化学療法室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000	40形	コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	12	36	36	0	0	0	12	36	8 時間	20 日	201.6kwh	1260.0W	201.6kwh	1,260.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	36	63.4kwh	396.0 W	乳白カバー		
217	29	本棟	1	化学療法室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
218	29	本棟	1	化学療法室	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
219	30	本棟	1	面談室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	30 日	46.1kwh	192.0W	46.1kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	17.3kwh	72.0 W			
220	31	本棟	1	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.4kwh	22.6 W		EL-D0A(3)15NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
221	31	本棟	1	トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.4kwh	23.0W	1.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	6.8 W			
222	32	本棟	1	通路	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	5	10	10	0	0	0	5	10	15 時間	30 日	216.0kwh	480.0W	216.0kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	81.0kwh	180.0 W			
223	32	本棟	1	通路	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
224	32	本棟	1	通路	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	8.1kwh	18.0 W			
225	32	本棟	1	通路	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	8.6kwh	19.0W	8.6kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	3.6kwh	8.0 W			
226	33	本棟	1	中央点滴室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	8 時間	20 日	92.2kwh	576.0W	92.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	34.6kwh	216.0 W			
227	33	本棟	1	中央点滴室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
228	33	本棟	1	中央点滴室	スクエア	□275	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP23E【23W】	26.0 w	2	11	22	22	0	0	0	11	22	8 時間	20 日	91.5kwh	572.0W	91.5kwh	572.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	22	24.6kwh	154.0 W	乳白カバー		
229	34	本棟	1	車椅子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.0kwh	17.0 W			
230	34	本棟	1	車椅子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.4kwh	23.0W	1.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	6.8 W			
231	35	本棟	1	スタッフコーナー	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	5	10	10	0	0	0	5	10	24 時間	30 日	345.6kwh	480.0W	345.6kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	129.6kwh	180.0 W			
232	35	本棟	1	スタッフコーナー	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	24 時間	30 日	138.2kwh	192.0W	138.2kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	51.8kwh	72.0 W			
233	35	本棟	1	スタッフコーナー	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	24 時間	30 日	69.1kwh	96.0W	69.1kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	25.9kwh	36.0 W			
234	36	本棟	1	スタッフコーナートイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W			
235	37	本棟	1	トイレ男女	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	10	10	10	0	0	0	10	10	3 時間	20 日	21.0kwh	350.0W	21.0kwh	350.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	10	-	-	10	5.1kwh	85.0 W			
236	37	本棟	1	トイレ男女	トラフ形		天付け	間接照明			4000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	3 時間	20 日	5.7kwh	95.0W	5.7kwh	95.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	5	2.4kwh	40.0 W	間接照明		
237	37	本棟	1	トイレ男女	トラフ形		天付け	間接照明			4000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	5.8kwh	96.0W	5.8kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.2kwh	36.0 W	間接照明		
238	37	本棟	1	トイレ男女	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.1kwh	19.0W	1.1kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.5kwh	8.0 W			
239	38	本棟	1	車椅子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.0kwh	17.0 W			
240	38	本棟	1	車椅子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.4kwh	23.0W	1.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	6.8 W			
241	39	本棟	1	授乳室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	5.8kwh	36.0 W			
242	39	本棟	1	授乳室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	5.6kwh	35.0W	5.6kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.8kwh	11.3 W		EL-D0A(3)15NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
243	39	本棟	1	授乳室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
244	40	本棟	1	放射線科当直	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
245	40	本棟	1	放射線科当直	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
246	41	本棟	1	放射線科受付	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	11 時間	30 日	34.7kwh	105.0W	34.7kwh	105.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	3	-	-	3	11.2kwh	33.9 W		EL-D0A(3)15NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など									既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン										
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ数	うち使用ランプ数	うちLED球ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
247	41	本棟	1	放射線科受付	埋込形	W190	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	30 日	15.8kwh	48.0W	15.8kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	5.9kwh	18.0 W			
248	42	本棟	1	骨塩測定室	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	5.8kwh	36.0 W	乳白カバー		
249	43	本棟	1	一般撮影室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	20 日	46.1kwh	288.0W	46.1kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	3	-	-	3	20.7kwh	129.3 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
250	43	本棟	1	一般撮影室	ライコン2個用	W220	埋込		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
251	43	本棟	1	一般撮影室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	11.2kwh	70.0W	11.2kwh	70.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	2	-	-	2	2.7kwh	17.0 W			
252	44	本棟	1	X線TV室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
253	44	本棟	1	X線TV室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
254	44	本棟	1	X線TV室	ライコン2個用	W220	埋込		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
255	45	本棟	1	X線TV室2	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
256	45	本棟	1	X線TV室2	ライコン2個用	W220	埋込		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
257	45	本棟	1	X線TV室2トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.7kwh	11.3 W		EL-D04/3(15.2NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
258	46	本棟	1	器材庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
259	46	本棟	1	器材庫	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
260	47	本棟	1	放射線科診察室	埋込形	W220	天付け		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W	乳白カバー		
261	48	本棟	1	放射線科医局	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	8 時間	20 日	92.2kwh	576.0W	92.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	34.6kwh	216.0 W			
262	48	本棟	1	放射線科医局	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.1kwh	13.0W	2.1kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	3.5 W			
263	49	本棟	1	一般撮影室1	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
264	49	本棟	1	一般撮影室1	ライコン2個用		壁付け		調光	乳白カバー	5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光／乳白カバー	DEP2015A	
265	49	本棟	1	一般撮影室1更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	11.2kwh	70.0W	11.2kwh	70.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	2	-	-	2	2.7kwh	17.0 W			
266	50	本棟	1	放射線科通路	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	9	18	18	0	0	0	9	18	8 時間	20 日	138.2kwh	864.0W	138.2kwh	864.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	9	-	-	9	62.1kwh	387.9 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
267	50	本棟	1	放射線科通路	埋込形	W150	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	1	-	-	1	3.3kwh	20.6 W	調光	MY-B430331/NAH2(EL-LHB4150D+EL-LU4303)NAHZ	
268	50	本棟	1	放射線科通路	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	5	5	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
269	51	本棟	1	放射線科女子更衣室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
270	51	本棟	1	放射線科女子更衣室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	0.8kwh	8.4 W			
271	52	本棟	1	放射線科男子更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
272	52	本棟	1	放射線科男子更衣室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	6.5kwh	72.0W	6.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	0.8kwh	8.4 W			
273	53	本棟	1	放射線科トイレ	ダウンライト	W150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.7kwh	11.3 W		EL-D04/3(15.2NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
274	54	本棟	1	マンモグラフィー撮影室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	2	-	-	2	13.8kwh	86.2 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
275	55	本棟	1	マンモグラフィー操作室	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	1	-	-	1	6.9kwh	43.1 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
276	55	本棟	1	マンモグラフィー操作室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	5	5	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
277	56	本棟	1	MRI操作室	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	11 時間	30 日	190.1kwh	576.0W	190.1kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	6	-	-	6	85.3kwh	258.6 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
172	56	本棟	1	MRI操作室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	4	4	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
278	56	本棟	1	MRI操作室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	30 日	6.3kwh	19.0W	6.3kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.6kwh	8.0 W			
279	57	本棟	1	MRI機械室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	11 時間	30 日	31.7kwh	96.0W	31.7kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	11.9kwh	36.0 W			
280	58	本棟	1	MRIサーバー室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	11 時間	30 日	31.7kwh	96.0W	31.7kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	11.9kwh	36.0 W			
281	59	本棟	1	読影室	埋込形	W220	埋込		調光	アルミルーバ	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光／アルミルーバ	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
282	59	本棟	1	読影室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
283	59	本棟	1	読影室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.1kwh	13.0W	2.1kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	3.5 W			
284	60	本棟	1	男子更衣室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	3.4kwh	38.0W	3.4kwh	38.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.4kwh	16.0 W			
285	61	本棟	1	女子更衣室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	3.4kwh	38.0W	3.4kwh	38.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.4kwh	16.0 W			
286	62	本棟	1	血管造営室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	10	20	20	0	0	0	10	20	8 時間	20 日	153.6kwh	960.0W	153.6kwh	960.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	10	-	-	10	69.0kwh	431.0 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
287	62	本棟	1	血管造営室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	1	1	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
288	63	本棟	1	血管造営室前室	埋込形	W220	埋込			乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	5	10	10	0	0	0	5	10	8 時間	20 日	76.8kwh	480.0W	76.8kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	28.8kwh	180.0 W	乳白カバー		
289	63	本棟	1	血管造営室前室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
290	64	本棟	1	機械室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	3.4kwh	38.0W	3.4kwh	38.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.4kwh	16.0 W			
291	65	本棟	1	血管造営室操作室1	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
292	65	本棟	1	血管造営室操作室1	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
293	66	本棟	1	CT室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
294	66	本棟	1	CT室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	3 時間	30 日	34.6kwh	384.0W	34.6kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	4	-	-	4	15.5kwh	172.4 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
295	67	本棟	1	看護師当直室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
296	67	本棟	1	看護師当直室	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
297	68	本棟	1	点滴室	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	3	3	9	9	0	0	0	3	9	8 時間	20 日	50.4kwh	315.0W	50.4kwh	315.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	9	15.8kwh	99.0 W			
298	68	本棟	1	点滴室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
299	69	本棟	1	救急診察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
300	70	本棟	1	救急処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	11	22	22	0	0	0	11	22	8 時間	20 日	169.0kwh	1056.0W	169.0kwh	1,056.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	22	63.4kwh	396.0 W			
301	70	本棟	1	救急処置室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	5.8kwh	36.0 W			
302	70	本棟	1	救急処置室	埋込形	W150	埋込		アルミルーバ		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W	アルミルーバ		
303	71	本棟	1	眼科検査室1	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	8	16	16	0	0	0	8	16	8 時間	20 日	122.9kwh	768.0W	122.9kwh	768.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	8	-	-	8	55.2kwh	344.8 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
304	71	本棟	1	眼科検査室1	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
305	71	本棟	1	眼科検査室1	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.9kwh	18.0W	2.9kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	5.0 W			
306	72	本棟	1	眼科診察室2	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	2	-	-	2	13.8kwh	86.2 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
307	72	本棟	1	眼科診察室2	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	1	1	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
308	73	本棟	1	眼科診察室1	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	2	-	-	2	13.8kwh	86.2 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	
309	73	本棟	1	眼科診察室1	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	1	1	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
310	74	本棟	1	眼科スタッフコーナー	ブラケット		天付け		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	5.8kwh	36.0 W	乳白カバー		
311	75	本棟	1	眼科診察室3	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4200+EL-LU4703)NAHZ	

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況			LED化プラン								
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計(kwh)	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
312	75	本棟	1	眼科診察室3	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																										
313	75	本棟	1	眼科診察室3	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
314	76	本棟	1	眼科検査室2	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	13.8kwh	86.2 W	調光	MY-B470333/NAH2(EL-LHB42200+EL-LU470339AH2)	
315	76	本棟	1	眼科検査室2	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																										
316	77	本棟	1	売店	スクエア	□450	埋込		ルーバ		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	9	27	27	0	0	0	9	27	11 時間	30 日	311.9kwh	945.0W	311.9kwh	945.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	27	98.0kwh	297.0 W	ルーバ		
317	77	本棟	1	売店	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	11 時間	30 日	31.7kwh	96.0W	31.7kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	11.9kwh	36.0 W			
318	77	本棟	1	売店	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	11 時間	30 日	23.1kwh	70.0W	23.1kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	7.5kwh	22.6 W		EL-D04/3(15252NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU1529NM AHN)	
319	78	本棟	1	電話コーナー	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	30 日	9.5kwh	105.0W	9.5kwh	105.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	3	-	-	3	2.3kwh	25.5 W			
320	79	本棟	1	自販機コーナー	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	24 時間	30 日	100.8kwh	140.0W	100.8kwh	140.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	24.5kwh	34.0 W			
321	80	本棟	1	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	2	6	6	0	0	0	2	6	15 時間	30 日	94.5kwh	210.0W	94.5kwh	210.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	29.7kwh	66.0 W	乳白カバー		
322	80	本棟	1	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				5000		【器具LED済】	.0 w	1	2	2	2	2	2	2	0	0	15 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
323	81	本棟	1	車椅子倉庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
324	82	本棟	1	内科外科待合	丸形シーリング	φ600	埋込		乳白カバー		5000		円型蛍光灯 ツイン　FHC27・34E 【61W】	64.0 w	2	7	14	14	0	0	0	7	14	8 時間	20 日	143.4kwh	896.0W	143.4kwh	896.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	7	-	-	7	75.0kwh	469.0 W	乳白カバー	NNF82600C LT9	
325	83	本棟	1	整形外科待合	丸形シーリング	φ600	埋込		乳白カバー		5000		円型蛍光灯 ツイン　FHC27・34E 【61W】	64.0 w	2	5	10	10	0	0	0	5	10	8 時間	20 日	102.4kwh	640.0W	102.4kwh	640.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	5	-	-	5	53.6kwh	335.0 W	乳白カバー	NNF82600C LT9	
326	84	本棟	1	エントランス	トラフ形		直付	間接照明			5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	12	12	12	0	0	0	12	12	15 時間	30 日	259.2kwh	576.0W	259.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	97.2kwh	216.0 W	間接照明		
327	85	本棟	1	エントランス階段	トラフ形		直付	階段通路誘導灯			5000	FHY44010PH1-RRX	直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	24 時間	30 日	75.6kwh	105.0W	75.6kwh	105.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	3	-	-	3	75.2kwh	104.4 W	階段通路誘導灯	FYY44045J LE1	
328	86	本棟	1	相談室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	22.4kwh	140.0W	22.4kwh	140.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	8.3kwh	52.0 W			
329	87	本棟	1	職員用EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	1	3	3	0	0	0	1	3	24 時間	30 日	75.6kwh	105.0W	75.6kwh	105.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	23.8kwh	33.0 W	乳白カバー		
330	88	本棟	1	廃棄物倉庫1	逆富士形	W120	天付け		防水ソケット		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W	防水ソケット		
331	89	本棟	1	廃棄物倉庫2	逆富士形	W120	天付け		防水ソケット		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W	防水ソケット		
332	90	本棟	1	廃棄物倉庫3	逆富士形	W120	天付け		防水ソケット		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W	防水ソケット		
333	91	本棟	1	屋外倉庫	逆富士形	W120	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
334	92	本棟	1	コンプレッサ室	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W	両反射笠		
335	93	本棟	1	医療ガスボンベ	トラフ形		天付け		防爆仕様		5000	対象外	直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	2	4	0	0			0.0kwh	192.0W	0.0kwh		【対象外】	【対象外】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W	防爆仕様		
336	94	本棟	1	車庫	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	6 時間	30 日	37.8kwh	210.0W	37.8kwh	210.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	6	-	-	6	18.0kwh	100.2 W	両反射笠	MY-BH42532/N AHTN(EL-UHMH43150+EL-LU-BH2532N AHTN)	
337	95	本棟	1	車軒下	ダウンライト	φ150	埋込		防水カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	19	19	19	0	0	0	19	19	6 時間	30 日	119.7kwh	665.0W	119.7kwh	665.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	19	-	-	19	38.6kwh	214.7 W	防水カバー	EL-D04/3(15252NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU1529NM AHN)	
338	96	本棟	1	駐輪場			天付け				3000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	6 時間	30 日	25.2kwh	140.0W	25.2kwh	140.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	12.0kwh	66.8 W		MY-BG42532/E AHTN(EL-UHMG45750+EL-LU-BH2532E AHTN)	
339	97	本棟	1	外壁	ブラケット		壁付け				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	12 時間	30 日	25.2kwh	70.0W	25.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	4.9kwh	13.6 W		EL-WV1010AL/S AHN	
340	1	本棟	2	厨房	逆富士形	W200	天付け		ステンレス	防水ソケット	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	17	34	34	0	0	0	17	34	15 時間	30 日	734.4kwh	1632.0W	734.4kwh	1,632.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	34	275.4kwh	612.0 W	ステンレス／防水ソケット		
341	1	本棟	2	厨房	ブラケット	W200	壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	10.4kwh	23.0W	10.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	3.1kwh	6.8 W			
342	2	本棟	2	洗浄室	逆富士形	W200	天付け		防水ソケット	ステンレス	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	5	10	10	0	0	0	5	10	8 時間	30 日	115.2kwh	480.0W	115.2kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	43.2kwh	180.0 W	防水ソケット／ステンレス		
343	3	本棟	2	前室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	11 時間	30 日	47.5kwh	144.0W	47.5kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	17.8kwh	54.0 W			
344	4	本棟	2	当直室5	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
345	4	本棟	2	当直室5	洗面ユニット						5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
346	5	本棟	2	当直室4	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
347	5	本棟	2	当直室4	洗面ユニット						5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
348	6	本棟	2	当直室3	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
349	6	本棟	2	当直室3	洗面ユニット						5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
350	7	本棟	2	当直室2	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
351	7	本棟	2	当直室2	洗面ユニット						5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
352	8	本棟	2	当直室1	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
353	8	本棟	2	当直室1	洗面ユニット						5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
354	9	本棟	2	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	6.3kwh	105.0W	6.3kwh	105.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	3	-	-	3	1.5kwh	25.5 W			
355	10	本棟	2	女子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	20 日	6.3kwh	105.0W	6.3kwh	105.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	3	-	-	3	1.5kwh	25.5 W			
356	11	本棟	2	検収コーナー	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	5	10	10	0	0	0	5	10	3 時間	30 日	43.2kwh	480.0W	43.2kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	16.2kwh	180.0 W			
357	12	本棟	2	備品庫	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
358	13	本棟	2	食品庫	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
359	14	本棟	2	前室25	逆富士形	W220	天付け		防水ソケット	ステンレス	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W	防水ソケット／ステンレス		
360	14	本棟	2	前室25	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
361	15	本棟	2	下処理室	逆富士形	W220	天付け		防水ソケット	ステンレス	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	15 時間	30 日	172.8kwh	384.0W	172.8kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	64.8kwh	144.0 W	防水ソケット／ステンレス		
362	16	本棟	2	栄養事務室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	11 時間	20 日	63.4kwh	288.0W	63.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	23.8kwh	108.0 W			
363	16	本棟	2	栄養事務室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	4.0kwh	18.0W	4.0kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	5.0 W			
364	17	本棟	2	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.0kwh	17.0 W			
365	18	本棟	2	備品庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
366	19	本棟	2	休憩室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	3 時間	30 日	34.6kwh	384.0W	34.6kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	13.0kwh	144.0 W			
367	20	本棟	2	前廊下	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	11	11	11	0	0	0	11	11	15 時間	30 日	237.6kwh	528.0W	237.6kwh	528.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	11	89.1kwh	198.0 W			
368	21	本棟	2	中央倉庫	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W			
369	22	本棟	2	リネン庫	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	3 時間	30 日	25.9kwh	288.0W	25.9kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	9.7kwh	108.0 W			
370	22	本棟	2	リネン庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
371	23	本棟	2	中央洗濯室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	30 日	69.1kwh	288.0W	69.1kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	25.9kwh	108.0 W			
372	24	本棟	2	洗濯室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	11.5kwh	48.0W	11.5kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.3kwh	18.0 W			
373	25	本棟	2	リネン庫不潔	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W			
374	26	本棟	2	前廊下	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
375	27	本棟	2	DI室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	6 時間	30 日	25.9kwh	144.0W	25.9kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	9.7kwh	54.0 W			
376	28	本棟	2	薬剤課カンファレンス	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	7	14	14	0	0	0	7	14	8 時間	20 日	107.5kwh	672.0W	107.5kwh	672.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	14	40.3kwh	252.0 W			
377	29	本棟	2	薬剤課倉庫	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	3 時間	30 日	25.9kwh	288.0W	25.9kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	9.7kwh	108.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況							LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン										
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計(kwh)	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
378	30	本棟	2	調剤室	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	14	28	28	0	0	0	14	28	8 時間	20 日	215.0kwh	1344.0W	215.0kwh	1,344.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	28	80.6kwh	504.0 W	乳白カバー		
379	30	本棟	2	調剤室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
380	31	本棟	2	無菌室前室	埋込形	W150	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	11.5kwh	48.0W	11.5kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.3kwh	18.0 W	乳白カバー		
381	32	本棟	2	無菌室	埋込形	W150	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	30 日	23.0kwh	96.0W	23.0kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	8.6kwh	36.0 W	乳白カバー		
382	33	本棟	2	抗がん剤室	埋込形	W150	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	30 日	23.0kwh	96.0W	23.0kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	8.6kwh	36.0 W	乳白カバー		
383	34	本棟	2	薬剤科当直	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
384	35	本棟	2	相談室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	8 時間	20 日	23.0kwh	144.0W	23.0kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	8.6kwh	54.0 W			
385	36	本棟	2	前室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	8 時間	20 日	22.4kwh	140.0W	22.4kwh	140.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	5.4kwh	34.0 W			
386	37	本棟	2	職員食堂	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		3500		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	4	12	48	48	0	0	0	12	48	8 時間	20 日	268.8kwh	1680.0W	268.8kwh	1,680.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	48	84.5kwh	528.0 W	乳白カバー		
387	37	本棟	2	職員食堂	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.2kwh	13.6 W			
388	37	本棟	2	職員食堂	ペンダントランプ		吊り下げ				3000		電球形蛍光灯　EFA15E (口金：E26) 【12W】	12.0 w	1	8	8	8	0	0	0	8	8	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	5.8kwh	36.0 W			
389	38	本棟	2	パントリー	逆富士形	W200	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	6 時間	30 日	34.6kwh	192.0W	34.6kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	13.0kwh	72.0 W			
390	39	本棟	2	食堂厨房	逆富士形	W150	天付け		防水ソケット	ステンレス	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	15 時間	30 日	259.2kwh	576.0W	259.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	97.2kwh	216.0 W	防水ソケット／ステンレス		
391	40	本棟	2	パントリー	逆富士形	W200	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	6 時間	30 日	34.6kwh	192.0W	34.6kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	13.0kwh	72.0 W			
392	40	本棟	2	パントリー	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	13.0kwh	72.0W	13.0kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.5kwh	8.4 W			
393	41	本棟	2	食品庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
394	42	本棟	2	更衣室休憩室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
395	43	本棟	2	食堂	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	14	14	14	0	0	0	14	14	15 時間	30 日	220.5kwh	490.0W	220.5kwh	490.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	14	-	-	14	53.6kwh	119.0 W			
396	43	本棟	2	食堂	トラフ形		直付	間接照明			3000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	16	16	16	0	0	0	16	16	15 時間	30 日	252.0kwh	560.0W	252.0kwh	560.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	16	93.6kwh	208.0 W	間接照明		
397	43	本棟	2	食堂	ペンダントランプ		吊り下げ				5000		電球形蛍光灯　EFA15E (口金：E26) 【12W】	12.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	15 時間	30 日	32.4kwh	72.0W	32.4kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	12.2kwh	27.0 W			
398	44	本棟	2	EV前	トラフ形	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	3	2	6	6	0	0	0	2	6	15 時間	30 日	94.5kwh	210.0W	94.5kwh	210.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	29.7kwh	66.0 W			
399	44	本棟	2	EV前	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	31.5kwh	70.0W	31.5kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	7.7kwh	17.0 W			
400	45	本棟	2	医務課	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	8	16	16	0	0	0	8	16	11 時間	20 日	169.0kwh	768.0W	169.0kwh	768.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	16	63.4kwh	288.0 W			
401	45	本棟	2	医務課	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	2.9kwh	13.0W	2.9kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	3.5 W			
402	46	本棟	2	受付	埋込形	W150	埋込		ウォールウォッシャー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	10.6kwh	48.0W	10.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.0kwh	18.0 W	ウォールウォッシャー		
403	46	本棟	2	受付	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	11 時間	20 日	15.4kwh	70.0W	15.4kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	5.0kwh	22.6 W		EL-D0A/3152NMJ AHN(EL-D0A/3+EL-DU152NM AHN)	
404	47	本棟	2	面談室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
405	48	本棟	2	スタッフ室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	6 時間	30 日	12.6kwh	70.0W	12.6kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	4.1kwh	22.6 W		EL-D0A/3152NMJ AHN(EL-D0A/3+EL-DU152NM AHN)	
406	49	本棟	2	スタッフ室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	6 時間	30 日	17.3kwh	96.0W	17.3kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.5kwh	36.0 W			
407	49	本棟	2	スタッフ室	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	4.1kwh	23.0W	4.1kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.2kwh	6.8 W			
408	50	本棟	2	診察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	20 日	46.1kwh	288.0W	46.1kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	17.3kwh	108.0 W			
409	51	本棟	2	皮膚科処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
410	51	本棟	2	皮膚科処置室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
411	52	本棟	2	麻酔科処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
412	53	本棟	2	麻酔科診察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
413	53	本棟	2	麻酔科診察室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
414	54	本棟	2	点滴室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	5.8kwh	36.0 W			
415	54	本棟	2	点滴室	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
416	55	本棟	2	小児科隔離室	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W	クリーンルーム		
417	55	本棟	2	小児科隔離室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
418	56	本棟	2	小児科診察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
419	57	本棟	2	小児科処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
420	57	本棟	2	小児科処置室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
421	57	本棟	2	小児科処置室	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	5.6kwh	35.0W	5.6kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.4kwh	8.5 W			
422	58	本棟	2	小児科点滴室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
423	58	本棟	2	小児科点滴室	スクエア	□275	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP23E 【23W】	26.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	20 日	25.0kwh	156.0W	25.0kwh	156.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	6.7kwh	42.0 W	乳白カバー		
424	58	本棟	2	小児科点滴室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
425	59	本棟	2	婦人科診察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
426	59	本棟	2	婦人科診察室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
427	60	本棟	2	婦人科処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
428	60	本棟	2	婦人科処置室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
429	61	本棟	2	泌尿器科処置室	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	7	14	14	0	0	0	7	14	8 時間	20 日	107.5kwh	672.0W	107.5kwh	672.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	7	-	-	7	48.3kwh	301.7 W	調光	MY-B470333/NAHZ(EL-LH84220D+EL-LU4703)NAHZ	
430	61	本棟	2	泌尿器科処置室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	4	4	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
431	61	本棟	2	泌尿器科処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
432	61	本棟	2	泌尿器科処置室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	3.7kwh	23.0W	3.7kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.1kwh	6.8 W			
433	61	本棟	2	泌尿器科処置室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	11.5kwh	72.0W	11.5kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	1.3kwh	8.4 W			
434	62	本棟	2	倉庫21	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W	両反射笠		
435	63	本棟	2	耳鼻咽喉科診察室	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光	MY-B470333/NAHZ(EL-LH84220D+EL-LU4703)NAHZ	
436	63	本棟	2	耳鼻咽喉科診察室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
437	64	本棟	2	耳鼻咽喉科処置室	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光	MY-B470333/NAHZ(EL-LH84220D+EL-LU4703)NAHZ	
438	64	本棟	2	耳鼻咽喉科処置室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	1	1	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
439	64	本棟	2	耳鼻咽喉科処置室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
440	65	本棟	2	廊下	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
441	66	本棟	2	内視鏡処置室	埋込形	W220	埋込		調光		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光	MY-B470333/NAHZ(EL-LH84220D+EL-LU4703)NAHZ	
442	66	本棟	2	内視鏡処置室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
443	66	本棟	2	内視鏡処置室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など									既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン											
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計(kwh)	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
444	67	本棟	2	内視鏡所見室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
445	68	本棟	2	内視鏡処置室2	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
446	68	本棟	2	内視鏡処置室2	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
447	69	本棟	2	内視鏡待合	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	8	8	8	0	0	0	8	8	8 時間	20 日	44.8kwh	280.0W	44.8kwh	280.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	8	-	-	8	14.5kwh	90.4 W		EL-004/3(15.2NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
448	70	本棟	2	リカバリー	埋込形	W150	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W	乳白カバー		
449	71	本棟	2	洗浄室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	30 日	23.0kwh	96.0W	23.0kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	8.6kwh	36.0 W			
450	71	本棟	2	洗浄室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	11.5kwh	48.0W	11.5kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.3kwh	18.0 W			
451	72	本棟	2	通路	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	8	16	16	0	0	0	8	16	15 時間	30 日	345.6kwh	768.0W	345.6kwh	768.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	16	129.6kwh	288.0 W			
452	72	本棟	2	通路	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	15 時間	30 日	64.8kwh	144.0W	64.8kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	24.3kwh	54.0 W			
453	72	本棟	2	通路	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	8.1kwh	18.0 W			
454	72	本棟	2	通路	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	15.8kwh	35.0W	15.8kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.1kwh	11.3 W		EL-004/3(15.2NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
455	73	本棟	2	超音波検査室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	6.9kwh	43.1 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4220D+EL-LU47033NAH2)	
456	73	本棟	2	超音波検査室	埋込形	W150	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	6.6kwh	41.2 W	調光／乳白カバー	MY-B430331/NAH2(EL-LHB4150D+EL-LU43033NAH2)	
457	73	本棟	2	超音波検査室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
458	73	本棟	2	超音波検査室	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.9kwh	18.0W	2.9kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	5.0 W			
459	74	本棟	2	超音波検査室2	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	6.9kwh	43.1 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4220D+EL-LU47033NAH2)	
460	74	本棟	2	超音波検査室2	埋込形	W150	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	6.6kwh	41.2 W	調光／乳白カバー	MY-B430331/NAH2(EL-LHB4150D+EL-LU43033NAH2)	
461	74	本棟	2	超音波検査室2	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
462	75	本棟	2	心電図室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	27.6kwh	172.4 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4220D+EL-LU47033NAH2)	
463	75	本棟	2	心電図室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
464	76	本棟	2	呼吸機能検査室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
465	77	本棟	2	検体検査室	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	20	40	40	0	0	0	20	40	8 時間	20 日	307.2kwh	1920.0W	307.2kwh	1,920.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	40	115.2kwh	720.0 W	乳白カバー		
466	77	本棟	2	検体検査室	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	23.0kwh	144.0W	23.0kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	2.7kwh	16.8 W			
467	77	本棟	2	検体検査室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
468	77	本棟	2	検体検査室	埋込形	W150	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	5.8kwh	36.0 W	乳白カバー		
469	78	本棟	2	脳波操作室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	6.9kwh	43.1 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4220D+EL-LU47033NAH2)	
470	78	本棟	2	脳波操作室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	1	1	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
471	79	本棟	2	脳波検査室	ダウンライト	φ150	埋込		調光		3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	6	6	6	0	0	0	6	6	8 時間	20 日	33.6kwh	210.0W	33.6kwh	210.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	6	-	-	6	6.9kwh	43.2 W	調光	EL-004/3(102.M) AH2(EL-004/3+EL-DU102.M AH2)	
472	79	本棟	2	脳波検査室	ライコン2個用		壁付け		調光		3000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
473	79	本棟	2	脳波検査室	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.9kwh	18.0W	2.9kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	5.0 W			
474	80	本棟	2	臨床検査科当直室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	6 時間	30 日	51.8kwh	288.0W	51.8kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	19.4kwh	108.0 W			
475	80	本棟	2	臨床検査科当直室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10 【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	2.3kwh	13.0W	2.3kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	3.5 W			
476	81	本棟	2	トレッドミル検査	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
477	82	本棟	2	血圧測定室	埋込形	W220	埋込		調光	乳白カバー	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	8 時間	20 日	46.1kwh	288.0W	46.1kwh	288.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	3	-	-	3	20.7kwh	129.3 W	調光／乳白カバー	MY-B470333/NAH2(EL-LHB4220D+EL-LU47033NAH2)	
478	82	本棟	2	血圧測定室	ライコン2個用		壁付け		調光		5000																			その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
479	83	本棟	2	通路	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	5	10	10	0	0	0	5	10	15 時間	30 日	216.0kwh	480.0W	216.0kwh	480.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	10	81.0kwh	180.0 W			
480	83	本棟	2	通路	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17) 【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	32.4kwh	72.0W	32.4kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.8kwh	8.4 W			
481	84	本棟	2	聴力操作室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	5.8kwh	36.0 W			
482	85	本棟	2	聴力検査室	ダウンライト	φ150	埋込		調光		3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	8 時間	20 日	16.8kwh	105.0W	16.8kwh	105.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	3	-	-	3	3.5kwh	21.6 W	調光	EL-004/3(102.M) AH2(EL-004/3+EL-DU102.M AH2)	
483	85	本棟	2	聴力検査室	ライコン2個用		壁付け		調光																					その他	入力必須	.0 w	-	-	2	2	0.0kwh	.0 W	調光	DEP2015A	
484	86	本棟	2	トイレ男女	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	8	8	8	0	0	0	8	8	3 時間	20 日	16.8kwh	280.0W	16.8kwh	280.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	8	-	-	8	4.1kwh	68.0 W			
485	86	本棟	2	トイレ男女	トラフ形		直付	間接照明			4000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	3 時間	20 日	5.7kwh	95.0W	5.7kwh	95.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	5	2.4kwh	40.0 W	間接照明		
486	87	本棟	2	車椅子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.0kwh	17.0 W			
487	88	本棟	2	検尿トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.0kwh	17.0 W			
488	89	本棟	2	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.0kwh	17.0 W			
489	89	本棟	2	トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.4kwh	23.0W	1.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	6.8 W			
490	90	本棟	2	倉庫	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
491	91	本棟	2	通路	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	8.1kwh	18.0W	8.1kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.3kwh	5.0 W			
492	1	本棟	3	人工透析室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	4	47	188	188	0	0	0	47	188	8 時間	20 日	1,052.8kwh	6580.0W	1,052.8kwh	6,580.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	188	330.9kwh	2,068.0 W	乳白カバー		
493	1	本棟	3	人工透析室	埋込形	W220	埋込		アルミルーバ		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	8 時間	20 日	92.2kwh	576.0W	92.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	34.6kwh	216.0 W	アルミルーバ		
494	1	本棟	3	人工透析室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	8	8	8	0	0	0	8	8	8 時間	20 日	44.8kwh	280.0W	44.8kwh	280.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	8	-	-	8	14.5kwh	90.4 W		EL-004/3(15.2NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
495	1	本棟	3	人工透析室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	15.4kwh	96.0W	15.4kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	5.8kwh	36.0 W			
496	1	本棟	3	人工透析室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	20 日	7.4kwh	46.0W	7.4kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.2kwh	13.6 W			
497	2	本棟	3	人工透析室スタッフ室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
498	2	本棟	3	人工透析室スタッフ室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	2.1kwh	13.0W	2.1kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	3.5 W			
499	3	本棟	3	汚物処理室31	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W			
500	3	本棟	3	汚物処理室31	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
501	4	本棟	3	準備室4	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	32.4kwh	72.0 W			
502	5	本棟	3	機械室	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W	両反射笠		
503	6	本棟	3	前室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	30 日	15.8kwh	48.0W	15.8kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	5.9kwh	18.0 W			
504	7	本棟	3	個人用透析室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	4	1	4	4	0	0	0	1	4	8 時間	20 日	22.4kwh	140.0W	22.4kwh	140.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	7.0kwh	44.0 W	乳白カバー		
505	7	本棟	3	個人用透析室	スクエア	□275	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP23E【23W】	26.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	8 時間	20 日	8.3kwh	52.0W	8.3kwh	52.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	2.2kwh	14.0 W	乳白カバー		
506	8	本棟	3	透析診察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
507	9	本棟	3	患者休憩室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	4	5	20	20	0	0	0	5	20	8 時間	30 日	168.0kwh	700.0W	168.0kwh	700.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	20	52.8kwh	220.0 W	乳白カバー		
508	9	本棟	3	患者休憩室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	8 時間	30 日	46.1kwh	192.0W	46.1kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	17.3kwh	72.0 W			
509	9	本棟	3	患者休憩室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	30 日	16.8kwh	70.0W	16.8kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	5.4kwh	22.6 W		EL-004/3(15.2NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など									既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン											
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
510	9	本棟	3	患者休憩室	ペンダントランプ		吊り下げ				3000		電球形蛍光灯　EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	8 時間	30 日	8.6kwh	36.0W	8.6kwh	36.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	3.2kwh	13.5 W			
511	10	本棟	3	患者休憩室トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.4kwh	22.6 W		EL004(3)15NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
512	10	本棟	3	患者休憩室トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.4kwh	23.0W	1.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	6.8 W			
513	11	本棟	3	倉庫31	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
514	12	本棟	3	サーバー室	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	20 日	10.6kwh	48.0W	10.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.0kwh	18.0 W			
515	13	本棟	3	オペ前室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	32.4kwh	72.0 W			
516	14	本棟	3	オペ前室トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.4kwh	22.6 W		EL004(3)15NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
517	14	本棟	3	オペ前室トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.4kwh	23.0W	1.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	6.8 W			
518	15	本棟	3	家族説明室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	30 日	46.1kwh	192.0W	46.1kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	17.3kwh	72.0 W			
519	16	本棟	3	男子更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
520	16	本棟	3	男子更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL004(3)15NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
521	16	本棟	3	男子更衣室	洗面ユニット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.5kwh	5.0 W			
522	16	本棟	3	男子更衣室	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.1kwh	12.0W	1.1kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	4.5 W			
523	17	本棟	3	トイレ男女	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	3 時間	20 日	8.4kwh	140.0W	8.4kwh	140.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	2.7kwh	45.2 W		EL004(3)15NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
524	17	本棟	3	トイレ男女	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	2.8kwh	46.0W	2.8kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	0.8kwh	13.6 W			
525	18	本棟	3	医師控え室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	30 日	92.2kwh	384.0W	92.2kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	34.6kwh	144.0 W			
526	18	本棟	3	医師控え室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	3.1kwh	13.0W	3.1kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	3.5 W			
527	18	本棟	3	医師控え室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	5.5kwh	23.0W	5.5kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	6.8 W			
528	19	本棟	3	麻酔医控え室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	6 時間	30 日	69.1kwh	384.0W	69.1kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	25.9kwh	144.0 W			
529	20	本棟	3	看護師控え室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	6 時間	30 日	34.6kwh	192.0W	34.6kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	13.0kwh	72.0 W			
530	20	本棟	3	看護師控え室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL10【10W】	13.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	2.3kwh	13.0W	2.3kwh	13.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	3.5 W			
531	21	本棟	3	女子更衣室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	3	3	3	0	0	0	3	3	3 時間	30 日	13.0kwh	144.0W	13.0kwh	144.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	4.9kwh	54.0 W			
532	21	本棟	3	女子更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL004(3)15NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
533	21	本棟	3	女子更衣室	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.1kwh	12.0W	1.1kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	4.5 W			
534	21	本棟	3	女子更衣室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.6kwh	18.0W	1.6kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.5kwh	5.0 W			
535	22	本棟	3	画像処理室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	11 時間	30 日	31.7kwh	96.0W	31.7kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	11.9kwh	36.0 W			
536	23	本棟	3	通路	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	32.4kwh	72.0 W			
537	24	本棟	3	更衣室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	6.3kwh	70.0W	6.3kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	2.0kwh	22.6 W		EL004(3)15NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
538	25	本棟	3	乗り換えホール	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	15 時間	30 日	172.8kwh	384.0W	172.8kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	64.8kwh	144.0 W	乳白カバー		
539	25	本棟	3	乗り換えホール	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	31.5kwh	70.0W	31.5kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	10.2kwh	22.6 W		EL004(3)15NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
540	26	本棟	3	スタッフステーション	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	24 時間	30 日	207.4kwh	288.0W	207.4kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	77.8kwh	108.0 W	乳白カバー		
541	27	本棟	3	洗浄室	逆富士形	W200	天付け		防水ソケット	ステンレス	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	9	18	18	0	0	0	9	18	8 時間	30 日	207.4kwh	864.0W	207.4kwh	864.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	18	77.8kwh	324.0 W	防水ソケット／ステンレス		
542	27	本棟	3	洗浄室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	30 日	11.0kwh	46.0W	11.0kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.3kwh	13.6 W			
543	28	本棟	3	前室	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	11 時間	30 日	15.8kwh	48.0W	15.8kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	5.9kwh	18.0 W			
544	29	本棟	3	手術室3	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	3	10	30	30	0	0	0	10	30	15 時間	30 日	648.0kwh	1440.0W	648.0kwh	1,440.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	30	243.0kwh	540.0 W	クリーンルーム		
545	30	本棟	3	手術室4	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	3	5	15	15	0	0	0	5	15	15 時間	30 日	324.0kwh	720.0W	324.0kwh	720.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	15	121.5kwh	270.0 W	クリーンルーム		
546	31	本棟	3	手術室2	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	3	10	30	30	0	0	0	10	30	15 時間	30 日	648.0kwh	1440.0W	648.0kwh	1,440.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	30	243.0kwh	540.0 W	クリーンルーム		
547	32	本棟	3	手術室1	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	3	11	33	33	0	0	0	11	33	15 時間	30 日	712.8kwh	1584.0W	712.8kwh	1,584.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	33	267.3kwh	594.0 W	クリーンルーム		
548	33	本棟	3	手術室1前室	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	32.4kwh	72.0 W	クリーンルーム		
549	34	本棟	3	準備コーナー	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	9	18	18	0	0	0	9	18	15 時間	30 日	388.8kwh	864.0W	388.8kwh	864.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	18	145.8kwh	324.0 W	クリーンルーム		
550	35	本棟	3	汚物処理	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL004(3)15NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
551	36	本棟	3	器材室	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	3 時間	30 日	51.8kwh	576.0W	51.8kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	19.4kwh	216.0 W	クリーンルーム		
552	37	本棟	3	既消毒室	埋込形	W150	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	8 時間	30 日	57.6kwh	240.0W	57.6kwh	240.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	5	21.6kwh	90.0 W	クリーンルーム		
553	38	本棟	3	手術ホール	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	15 時間	30 日	259.2kwh	576.0W	259.2kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	97.2kwh	216.0 W	クリーンルーム		
554	38	本棟	3	手術ホール	表示灯		埋込				5000		直管蛍光灯　FL10【10W】	13.0 w	1	7	7	7	0	0	0	7	7	15 時間	30 日	41.0kwh	91.0W	41.0kwh	91.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	7	11.0kwh	24.5 W			
555	39	本棟	3	臨床工学スタッフ室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
556	39	本棟	3	臨床工学スタッフ室	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	20 日	7.7kwh	48.0W	7.7kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.9kwh	18.0 W			
557	40	本棟	3	MEセンター	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	30 日	92.2kwh	384.0W	92.2kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	34.6kwh	144.0 W			
558	40	本棟	3	MEセンター	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	4.6kwh	19.0W	4.6kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.9kwh	8.0 W			
559	41	本棟	3	女子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W			
560	41	本棟	3	女子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.4kwh	23.0W	1.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	6.8 W			
561	42	本棟	3	男子トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.0kwh	17.0 W			
562	42	本棟	3	男子トイレ	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	1.4kwh	23.0W	1.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	6.8 W			
563	43	本棟	3	トイレ前通路	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	20 日	4.2kwh	70.0W	4.2kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	-	2	1.0kwh	17.0 W			
564	44	本棟	3	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	2	6	6	0	0	0	2	6	15 時間	30 日	94.5kwh	210.0W	94.5kwh	210.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	29.7kwh	66.0 W	乳白カバー		
565	45	本棟	3	通路	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	9	9	9	0	0	0	9	9	15 時間	30 日	194.4kwh	432.0W	194.4kwh	432.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	9	72.9kwh	162.0 W			
566	45	本棟	3	通路	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
567	1	本棟	4	401	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
568	1	本棟	4	401	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
569	1	本棟	4	401	ユルパーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（球状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF2318J+NNK16001N LJ9)	
570	1	本棟	4	401	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
571	2	本棟	4	402	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
572	2	本棟	4	402	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
573	2	本棟	4	402	ユルパーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（球状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF2318J+NNK16001N LJ9)	
574	2	本棟	4	402	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
575	3	本棟	4	403	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン										
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED球ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計(kwh)	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
576	3	本棟	4	403	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
577	3	本棟	4	403	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
578	3	本棟	4	403	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
579	4	本棟	4	405	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
580	4	本棟	4	405	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
581	4	本棟	4	405	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
582	4	本棟	4	405	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
583	5	本棟	4	410	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
584	5	本棟	4	410	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
585	5	本棟	4	410	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
586	5	本棟	4	410	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
587	6	本棟	4	411	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
588	6	本棟	4	411	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
589	6	本棟	4	411	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
590	6	本棟	4	411	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
591	7	本棟	4	412	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
592	7	本棟	4	412	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
593	7	本棟	4	412	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
594	7	本棟	4	412	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
595	8	本棟	4	413	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
596	8	本棟	4	413	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
597	8	本棟	4	413	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
598	8	本棟	4	413	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
599	9	本棟	4	415	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
600	9	本棟	4	415	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
601	9	本棟	4	415	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
602	9	本棟	4	415	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
603	9	本棟	4	415	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.1kwh	12.0W	1.1kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	4.5 W			
604	10	本棟	4	416	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
605	10	本棟	4	416	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
606	10	本棟	4	416	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
607	10	本棟	4	416	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
608	11	本棟	4	417	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
609	11	本棟	4	417	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
610	11	本棟	4	417	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
611	11	本棟	4	417	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
612	12	本棟	4	418	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
613	12	本棟	4	418	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
614	12	本棟	4	418	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
615	12	本棟	4	418	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
616	13	本棟	4	汚物処理	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
617	13	本棟	4	汚物処理	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
618	13	本棟	4	汚物処理	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
619	14	本棟	4	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W			
620	14	本棟	4	トイレ	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン KR110V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	20 日	4.3kwh	72.0W	4.3kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	0.5kwh	8.4 W			
621	15	本棟	4	洗濯室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	11.5kwh	48.0W	11.5kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.3kwh	18.0 W			
622	16	本棟	4	浴室	ブラケット		壁付け		防水カバー	防水ソケット	5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	3	6	6	0	0	0	3	6	6 時間	20 日	34.6kwh	288.0W	34.6kwh	288.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	13.0kwh	108.0 W	防水カバー／防水ソケット		
623	16	本棟	4	浴室	ブラケット		壁付け		防水カバー	防水ソケット	5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	5.8kwh	48.0W	5.8kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	2.2kwh	18.0 W	防水カバー／防水ソケット		
624	16	本棟	4	浴室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	4.2kwh	35.0W	4.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.4kwh	11.3 W		EL-D0A/3(15)NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU15)NM AHN)	
625	16	本棟	4	浴室	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	1.4kwh	12.0W	1.4kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.5kwh	4.5 W			
626	16	本棟	4	浴室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	2.8kwh	23.0W	2.8kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	6.8 W			
627	17	本棟	4	下膳車置場	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
628	18	本棟	4	下膳室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	3	1	3	3	0	0	0	1	3	15 時間	30 日	47.3kwh	105.0W	47.3kwh	105.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	14.9kwh	33.0 W	乳白カバー		
629	18	本棟	4	下膳室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	10.4kwh	23.0W	10.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	3.1kwh	6.8 W			
630	19	本棟	4	食堂	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
631	19	本棟	4	食堂	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.1kwh	13.6 W			
632	19	本棟	4	食堂	ペンダントランプ		吊り下げ				3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	8.1kwh	18.0 W			
633	20	本棟	4	EVホール	スクエア	□450	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	3	2	6	6	0	0	0	2	6	15 時間	30 日	94.5kwh	210.0W	94.5kwh	210.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	29.7kwh	66.0 W			
634	20	本棟	4	EVホール	トラフ形		直付	間接照明			3000		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	63.0kwh	140.0W	63.0kwh	140.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	23.4kwh	52.0 W	間接照明		
635	20	本棟	4	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	15.8kwh	35.0W	15.8kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.1kwh	11.3 W		EL-D0A/3(15)NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU15)NM AHN)	
636	20	本棟	4	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				3000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	15 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
637	21	本棟	4	431	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
638	21	本棟	4	431	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
639	21	本棟	4	431	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
640	21	本棟	4	431	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
641	22	本棟	4	432	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況							LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン									
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED球ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
642	22	本棟	4	432	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
643	22	本棟	4	432	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
644	22	本棟	4	432	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
645	23	本棟	4	433	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
646	23	本棟	4	433	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
647	23	本棟	4	433	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
648	23	本棟	4	433	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
649	24	本棟	4	435	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
650	24	本棟	4	435	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
651	24	本棟	4	435	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
652	24	本棟	4	435	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
653	25	本棟	4	436	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
654	25	本棟	4	436	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
655	25	本棟	4	436	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
656	25	本棟	4	436	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
657	26	本棟	4	家族控え室	埋込形	W150	埋込				3000		直管蛍光灯 FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	30 日	16.8kwh	70.0W	16.8kwh	70.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.2kwh	26.0 W			
658	27	本棟	4	カンファレンス	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
659	28	本棟	4	経過観察室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	9	18	18	0	0	0	9	18	15 時間	30 日	388.8kwh	864.0W	388.8kwh	864.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	18	145.8kwh	324.0 W			
660	28	本棟	4	経過観察室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
661	29	本棟	4	汚物処理	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL-004/3(152NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
662	30	本棟	4	スタッフステーション	スクエア	□450	埋込		ルーバ		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	3	15	45	45	0	0	0	15	45	24 時間	30 日	1,134.0kwh	1575.0W	1,134.0kwh	1,575.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	45	356.4kwh	495.0 W	ルーバ		
663	30	本棟	4	スタッフステーション	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	12	12	12	0	0	0	12	12	24 時間	30 日	302.4kwh	420.0W	302.4kwh	420.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	12	-	-	12	97.6kwh	135.6 W		EL-004/3(152NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
664	30	本棟	4	スタッフステーション	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン KR110V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	24 時間	30 日	51.8kwh	72.0W	51.8kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.0kwh	8.4 W			
665	31	本棟	4	準備コーナー	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	32.4kwh	72.0 W			
666	31	本棟	4	準備コーナー	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	8.1kwh	18.0 W			
667	32	本棟	4	倉庫	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W	乳白カバー		
668	33	本棟	4	職員トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W			
669	34	本棟	4	休憩室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	6 時間	30 日	34.6kwh	192.0W	34.6kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	13.0kwh	72.0 W			
670	34	本棟	4	休憩室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯 FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	3.2kwh	18.0W	3.2kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.9kwh	5.0 W			
671	35	本棟	4	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E 【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
672	35	本棟	4	EVホール	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン KR110V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	32.4kwh	72.0W	32.4kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.8kwh	8.4 W			
673	36	本棟	4	X線装置置場	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL-004/3(152NM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
674	37	本棟	4	倉庫	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W			
675	38	本棟	4	診察処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
676	39	本棟	4	不潔リネン庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
677	40	本棟	4	清潔リネン庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
688	1	本棟	5	501	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
689	1	本棟	5	501	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
690	1	本棟	5	501	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
691	1	本棟	5	501	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
692	2	本棟	5	502	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
693	2	本棟	5	502	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
694	2	本棟	5	502	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
695	2	本棟	5	502	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
696	3	本棟	5	503	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
697	3	本棟	5	503	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
698	3	本棟	5	503	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
699	3	本棟	5	503	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
700	4	本棟	5	510	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
701	4	本棟	5	510	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
702	4	本棟	5	510	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
703	4	本棟	5	510	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
704	5	本棟	5	511	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
705	5	本棟	5	511	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
706	5	本棟	5	511	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
707	5	本棟	5	511	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
708	6	本棟	5	512	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
709	6	本棟	5	512	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
710	6	本棟	5	512	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
711	6	本棟	5	512	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
712	7	本棟	5	513	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
713	7	本棟	5	513	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
714	7	本棟	5	513	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
715	7	本棟	5	513	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
716	8	本棟	5	515	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
717	8	本棟	5	515	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン									
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
718	8	本棟	5	515	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
719	8	本棟	5	515	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
720	9	本棟	5	516	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
721	9	本棟	5	516	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
722	9	本棟	5	516	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
723	9	本棟	5	516	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
724	10	本棟	5	517	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
725	10	本棟	5	517	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
726	10	本棟	5	517	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
727	10	本棟	5	517	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
728	10	本棟	5	517	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.1kwh	12.0W	1.1kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	4.5 W			
729	11	本棟	5	518	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	2	2	2	2	2	2	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
730	11	本棟	5	518	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
731	11	本棟	5	518	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
732	11	本棟	5	518	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
733	12	本棟	5	520	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	2	2	2	2	2	2	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
734	12	本棟	5	520	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
735	12	本棟	5	520	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
736	12	本棟	5	520	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
679	13	本棟	5	521	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	2	2	2	2	2	2	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
680	13	本棟	5	521	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
681	13	本棟	5	521	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
682	13	本棟	5	521	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
740	14	本棟	5	汚物処理室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
741	14	本棟	5	汚物処理室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
742	14	本棟	5	汚物処理室	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
743	15	本棟	5	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W			
744	15	本棟	5	トイレ	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン KR110V36W（口金：E17）【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	20 日	4.3kwh	72.0W	4.3kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	0.5kwh	8.4 W			
745	16	本棟	5	洗濯室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	11.5kwh	48.0W	11.5kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.3kwh	18.0 W			
683	17	本棟	5	不潔リネン庫	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL004/(X15ZNM/ AHN)EL-004/(3+EL-01/S15NM AHN)	
747	18	本棟	5	浴室	ブラケット		壁付け		防水カバー	防水ソケット	5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	6 時間	20 日	46.1kwh	384.0W	46.1kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	17.3kwh	144.0 W	防水カバー／防水ソケット		
748	18	本棟	5	浴室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	2.8kwh	23.0W	2.8kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	6.8 W			
749	19	本棟	5	下膳車置き場	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
750	20	本棟	5	外膳室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E【32W】	35.0 w	3	1	3	3	0	0	0	1	3	15 時間	30 日	47.3kwh	105.0W	47.3kwh	105.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	14.9kwh	33.0 W	乳白カバー		
751	20	本棟	5	外膳室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	10.4kwh	23.0W	10.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	3.1kwh	6.8 W			
752	21	本棟	5	食堂	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
753	21	本棟	5	食堂	ペンダントランプ		吊り下げ				3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	8.1kwh	18.0 W			
754	21	本棟	5	食堂	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.1kwh	13.6 W			
755	22	本棟	5	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E【32W】	35.0 w	3	2	6	6	0	0	0	2	6	15 時間	30 日	94.5kwh	210.0W	94.5kwh	210.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	29.7kwh	66.0 W	乳白カバー		
756	22	本棟	5	EVホール	トラフ形		直付	間接照明			3000		直管蛍光灯 FHF32EX【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	63.0kwh	140.0W	63.0kwh	140.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	23.4kwh	52.0 W	間接照明		
757	22	本棟	5	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				3000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	15 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
758	22	本棟	5	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	15.8kwh	35.0W	15.8kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	3.8kwh	8.5 W			
759	23	本棟	5	531	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
760	23	本棟	5	531	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
761	23	本棟	5	531	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
762	23	本棟	5	531	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
763	24	本棟	5	532	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
764	24	本棟	5	532	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
765	24	本棟	5	532	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
766	24	本棟	5	532	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
767	25	本棟	5	533	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
768	25	本棟	5	533	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
769	25	本棟	5	533	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
770	25	本棟	5	533	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
771	26	本棟	5	535	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
772	26	本棟	5	535	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
773	26	本棟	5	535	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
774	26	本棟	5	535	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
775	27	本棟	5	536	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
776	27	本棟	5	536	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
777	27	本棟	5	536	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W（口金：E11）【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL L9/(NNF23183+NNK16001N L9)	
778	27	本棟	5	536	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
779	28	本棟	5	器材庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯 FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
780	29	本棟	5	カンファレンス	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
781	30	本棟	5	術後経過観察室	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	9	18	18	0	0	0	9	18	15 時間	30 日	388.8kwh	864.0W	388.8kwh	864.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	18	145.8kwh	324.0 W	クリーンルーム		
782	30	本棟	5	術後経過観察室	埋込形	W190	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W	クリーンルーム		

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン									
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
783	31	本棟	5	汚物処理	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL-D04/3(152NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
784	32	本棟	5	スタッフステーション	スクエア	□450	埋込		ルーバ		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	15	45	45	0	0	0	15	45	24 時間	30 日	1,134.0kwh	1575.0W	1,134.0kwh	1,575.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	45	356.4kwh	495.0 W	ルーバ		
785	32	本棟	5	スタッフステーション	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	12	12	12	0	0	0	12	12	24 時間	30 日	302.4kwh	420.0W	302.4kwh	420.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	12	-	-	12	97.6kwh	135.6 W		EL-D04/3(152NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
786	32	本棟	5	スタッフステーション	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	24 時間	30 日	51.8kwh	72.0W	51.8kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.0kwh	8.4 W			
787	33	本棟	5	準備コーナー	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	32.4kwh	72.0 W			
788	33	本棟	5	準備コーナー	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	8.1kwh	18.0 W			
789	34	本棟	5	倉庫	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W	乳白カバー		
790	35	本棟	5	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W			
791	36	本棟	5	休憩室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	6 時間	30 日	34.6kwh	192.0W	34.6kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	13.0kwh	72.0 W			
792	36	本棟	5	休憩室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	3.2kwh	18.0W	3.2kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.9kwh	5.0 W			
793	37	本棟	5	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
794	37	本棟	5	EVホール	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W(口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	32.4kwh	72.0W	32.4kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.8kwh	8.4 W			
795	38	本棟	5	X線装置置場	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
796	39	本棟	5	倉庫	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W			
797	40	本棟	5	診察処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
798	41	本棟	5	リネン庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
684	42	本棟	5	浴室横	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	4.2kwh	35.0W	4.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.4kwh	11.3 W		EL-D04/3(152NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
685	42	本棟	5	浴室横	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFA15E(口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	1.4kwh	12.0W	1.4kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.5kwh	4.5 W			
686	43	本棟	5	家族控え室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	8 時間	30 日	23.0kwh	96.0W	23.0kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	8.6kwh	36.0 W			
688	1	本棟	6	601	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
689	1	本棟	6	601	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
690	1	本棟	6	601	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
691	1	本棟	6	601	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
692	2	本棟	6	602	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
693	2	本棟	6	602	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
694	2	本棟	6	602	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
695	2	本棟	6	602	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
696	3	本棟	6	603	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
697	3	本棟	6	603	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
698	3	本棟	6	603	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
699	3	本棟	6	603	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
700	4	本棟	6	610	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
701	4	本棟	6	610	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
702	4	本棟	6	610	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
703	4	本棟	6	610	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
704	5	本棟	6	611	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
705	5	本棟	6	611	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
706	5	本棟	6	611	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
707	5	本棟	6	611	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
708	6	本棟	6	612	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
709	6	本棟	6	612	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
710	6	本棟	6	612	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
711	6	本棟	6	612	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
712	7	本棟	6	613	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
713	7	本棟	6	613	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
714	7	本棟	6	613	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
715	7	本棟	6	613	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
716	8	本棟	6	615	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
717	8	本棟	6	615	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
718	8	本棟	6	615	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
719	8	本棟	6	615	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
720	9	本棟	6	616	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
721	9	本棟	6	616	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
722	9	本棟	6	616	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
723	9	本棟	6	616	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
724	10	本棟	6	617	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
725	10	本棟	6	617	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
726	10	本棟	6	617	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
727	10	本棟	6	617	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
728	10	本棟	6	617	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFA15E(口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.1kwh	12.0W	1.1kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	4.5 W			
729	11	本棟	6	618	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	2	2	2	2	2	2	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
730	11	本棟	6	618	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	
731	11	本棟	6	618	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E(口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
732	11	本棟	6	618	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
733	12	本棟	6	620	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	2	2	2	2	2	2	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
734	12	本棟	6	620	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W(口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF2318３+NNK16001N LJ9)	

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン										
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計(kwh)	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
735	12	本棟	6	620	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
736	12	本棟	6	620	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
737	13	本棟	6	家族控え室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	8.4kwh	35.0W	8.4kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	2.7kwh	11.3 W		EL-D04/3(152NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
738	13	本棟	6	家族控え室	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	1.9kwh	8.0W	1.9kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.5kwh	6.4 W			
739	13	本棟	6	家族控え室	丸形シーリング		天付け		引っ掛け		5000		円型蛍光灯 ツイン　FHC27・34E【61W】	64.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	15.4kwh	64.0W	15.4kwh	64.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	7.8kwh	32.3 W	引っ掛け	LSEB1200	
740	14	本棟	6	汚物処理室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
741	14	本棟	6	汚物処理室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
742	14	本棟	6	汚物処理室	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
743	15	本棟	6	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W		RITA-DL150V2-8-3	
744	15	本棟	6	トイレ	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KRI10V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	20 日	4.3kwh	72.0W	4.3kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	0.5kwh	8.4 W			
745	16	本棟	6	洗濯室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	11.5kwh	48.0W	11.5kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.3kwh	18.0 W			
746	17	本棟	6	不潔リネン庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
747	18	本棟	6	浴室	ブラケット		壁付け		防水カバー	防水ソケット	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	6 時間	20 日	46.1kwh	384.0W	46.1kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	17.3kwh	144.0 W	防水カバー／防水ソケット		
748	18	本棟	6	浴室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	2.8kwh	23.0W	2.8kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	6.8 W			
749	19	本棟	6	下膳車置き場	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
750	20	本棟	6	外膳室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	1	3	3	0	0	0	1	3	15 時間	30 日	47.3kwh	105.0W	47.3kwh	105.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	14.9kwh	33.0 W	乳白カバー		
751	20	本棟	6	外膳室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	10.4kwh	23.0W	10.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	3.1kwh	6.8 W			
752	21	本棟	6	食堂	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
753	21	本棟	6	食堂	ペンダントランプ		吊り下げ				3000		電球形蛍光灯　EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	8.1kwh	18.0 W			
754	21	本棟	6	食堂	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.1kwh	13.6 W			
755	22	本棟	6	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	2	6	6	0	0	0	2	6	15 時間	30 日	94.5kwh	210.0W	94.5kwh	210.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	29.7kwh	66.0 W	乳白カバー		
756	22	本棟	6	EVホール	トラフ形		直付	間接照明			3000		直管蛍光灯　FHF32EX【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	63.0kwh	140.0W	63.0kwh	140.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	23.4kwh	52.0 W	間接照明		
757	22	本棟	6	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				3000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	15 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
758	22	本棟	6	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	15.8kwh	35.0W	15.8kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	3.8kwh	8.5 W			
759	23	本棟	6	631	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
760	23	本棟	6	631	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
761	23	本棟	6	631	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
762	23	本棟	6	631	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
763	24	本棟	6	632	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
764	24	本棟	6	632	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
765	24	本棟	6	632	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
766	24	本棟	6	632	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
767	25	本棟	6	633	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
768	25	本棟	6	633	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
769	25	本棟	6	633	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
770	25	本棟	6	633	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
771	26	本棟	6	635	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
772	26	本棟	6	635	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
773	26	本棟	6	635	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
774	26	本棟	6	635	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
775	27	本棟	6	636	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
776	27	本棟	6	636	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
777	27	本棟	6	636	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
778	27	本棟	6	636	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
779	28	本棟	6	器材庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
780	29	本棟	6	カンファレンス	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
781	30	本棟	6	HCU637	埋込形	W220	埋込			クリーンルーム	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	9	18	18	0	0	0	9	18	15 時間	30 日	388.8kwh	864.0W	388.8kwh	864.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	18	145.8kwh	324.0 W	クリーンルーム		
782	30	本棟	6	HCU637	埋込形	W190	埋込			クリーンルーム	5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W	クリーンルーム		
783	31	本棟	6	汚物処理	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL-D04/3(152NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
784	32	本棟	6	スタッフステーション	スクエア	□450	埋込		ルーバ		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	15	45	45	0	0	0	15	45	24 時間	30 日	1,134.0kwh	1575.0W	1,134.0kwh	1,575.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	45	356.4kwh	495.0 W	ルーバ		
785	32	本棟	6	スタッフステーション	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	12	12	12	0	0	0	12	12	24 時間	30 日	302.4kwh	420.0W	302.4kwh	420.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	12	-	-	12	97.6kwh	135.6 W		EL-D04/3(152NM) AHN(EL-D04/3+EL-DU152NM AHN)	
786	32	本棟	6	スタッフステーション	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KRI10V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	24 時間	30 日	51.8kwh	72.0W	51.8kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.0kwh	8.4 W			
787	33	本棟	6	準備コーナー	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	32.4kwh	72.0 W			
788	33	本棟	6	準備コーナー	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	8.1kwh	18.0 W			
789	34	本棟	6	倉庫	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W	乳白カバー		
790	35	本棟	6	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W			
791	36	本棟	6	休憩室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	6 時間	30 日	34.6kwh	192.0W	34.6kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	13.0kwh	72.0 W			
792	36	本棟	6	休憩室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	3.2kwh	18.0W	3.2kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.9kwh	5.0 W			
793	37	本棟	6	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
794	37	本棟	6	EVホール	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KRI10V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	32.4kwh	72.0W	32.4kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.8kwh	8.4 W			
795	38	本棟	6	X線装置置場	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
796	39	本棟	6	倉庫	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	6.5kwh	72.0 W			
797	40	本棟	6	診察処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
798	41	本棟	6	リネン庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
688	1	本棟	7	701	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
689	1	本棟	7	701	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など								既存照明ランプの稼動状況						LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン										
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED非ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
690	1	本棟	7	701	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
691	1	本棟	7	701	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
692	2	本棟	7	702	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
693	2	本棟	7	702	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
694	2	本棟	7	702	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
695	2	本棟	7	702	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
696	3	本棟	7	703	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
697	3	本棟	7	703	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
698	3	本棟	7	703	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
699	3	本棟	7	703	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
700	4	本棟	7	710	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
701	4	本棟	7	710	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
702	4	本棟	7	710	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
703	4	本棟	7	710	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
704	5	本棟	7	711	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
705	5	本棟	7	711	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
706	5	本棟	7	711	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
707	5	本棟	7	711	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
708	6	本棟	7	712	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
709	6	本棟	7	712	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
710	6	本棟	7	712	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
711	6	本棟	7	712	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
712	7	本棟	7	713	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
713	7	本棟	7	713	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
714	7	本棟	7	713	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
715	7	本棟	7	713	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
716	8	本棟	7	715	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	3	3	3	3	3	3	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
717	8	本棟	7	715	ベッド灯		壁付け				5000	E26	【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
718	8	本棟	7	715	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
719	8	本棟	7	715	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
720	9	本棟	7	716	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
721	9	本棟	7	716	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
722	9	本棟	7	716	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
723	9	本棟	7	716	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
724	10	本棟	7	717	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
725	10	本棟	7	717	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
726	10	本棟	7	717	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
727	10	本棟	7	717	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
728	10	本棟	7	717	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.1kwh	12.0W	1.1kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.4kwh	4.5 W			
729	11	本棟	7	718	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	2	2	2	2	2	2	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
730	11	本棟	7	718	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
731	11	本棟	7	718	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
732	11	本棟	7	718	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
733	12	本棟	7	720	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	2	2	2	2	2	2	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
734	12	本棟	7	720	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状） JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	38.3kwh	85.0W	38.3kwh	85.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	5.4kwh	12.0 W	処置灯	XLH1560UL LI9(NNF23183+NNK16001N LI9)	
735	12	本棟	7	720	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
736	12	本棟	7	720	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
737	13	本棟	7	家族控え室	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	8.4kwh	35.0W	8.4kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	2.7kwh	11.3 W		EL-D0A(3)15NM) AHN(EL-D0A(3)+EL-DU15NM AHN)	
738	13	本棟	7	家族控え室	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯 EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	1.9kwh	8.0W	1.9kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.5kwh	6.4 W			
739	13	本棟	7	家族控え室	丸形シーリング		天付け		引っ掛け		5000		円型蛍光灯 ツイン FHC27・34E【61W】	64.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	15.4kwh	64.0W	15.4kwh	64.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	7.8kwh	32.3 W	引っ掛け	LSEB1200	
740	14	本棟	7	汚物処理室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
741	14	本棟	7	汚物処理室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	3.2kwh	36.0 W			
742	14	本棟	7	汚物処理室	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
743	15	本棟	7	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯 FHT32EX【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	-	1	0.5kwh	8.5 W			
744	15	本棟	7	トイレ	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン KR110V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	20 日	4.3kwh	72.0W	4.3kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	0.5kwh	8.4 W			
745	16	本棟	7	洗濯室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	8 時間	30 日	11.5kwh	48.0W	11.5kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	4.3kwh	18.0 W			
746	17	本棟	7	不潔リネン庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
747	18	本棟	7	浴室	ブラケット		壁付け		防水カバー	防水ソケット	5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	6 時間	20 日	46.1kwh	384.0W	46.1kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	8	17.3kwh	144.0 W	防水カバー／防水ソケット		
748	18	本棟	7	浴室	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	20 日	2.8kwh	23.0W	2.8kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	0.8kwh	6.8 W			
749	19	本棟	7	下膳車置き場	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯 FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	16.2kwh	36.0 W			
750	20	本棟	7	外膳室	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E【32W】	35.0 w	3	1	3	3	0	0	0	1	3	15 時間	30 日	47.3kwh	105.0W	47.3kwh	105.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	3	14.9kwh	33.0 W	乳白カバー		
751	20	本棟	7	外膳室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	10.4kwh	23.0W	10.4kwh	23.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	1	3.1kwh	6.8 W			
752	21	本棟	7	食堂	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
753	21	本棟	7	食堂	ペンダントランプ		吊り下げ				3000		電球形蛍光灯 EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	4	8.1kwh	18.0 W			
754	21	本棟	7	食堂	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯 FL20S 【20W】	23.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	20.7kwh	46.0W	20.7kwh	46.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	2	6.1kwh	13.6 W			
755	22	本棟	7	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯 FHP32E【32W】	35.0 w	3	2	6	6	0	0	0	2	6	15 時間	30 日	94.5kwh	210.0W	94.5kwh	210.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	-	6	29.7kwh	66.0 W	乳白カバー		

NO	工事NO	棟名	フロア	既設器具種類・用途など									既存照明ランプの稼動状況							LED化対象				点灯状況		照明電力量、照明電力使用状況				LED化プラン										
				設置場所	器具種類	サイズ	設置方法	用途	付加機能	付加機能２	色温度	その他	既設照明ランプ種類	ランプの消費電力(安定器含)	器具内ランプ数	器具台数	ランプ総数	うち使用ランプ数	うちLED球ランプ数	対象外器具数	対象外ランプ数	対象器具数	対象ランプ数	点灯時間/1日	使用日数/月	使用ランプ消費電力量合計（kwh）	使用ランプ電力合計（W）	LED対象ランプ消費電力量合計（kwh）	LED対象ランプ電力合計（W）	交換種別	代替LEDランプ・器具	LEDランプ器具消費電力(W)	器具内ランプ数	対象器具数	調達備品数	◆工事点数計	電力量合計（kwh）	電力合計（W）	必須項目	推奨製品品番	備考
756	22	本棟	7	EVホール	トラフ形		直付	間接照明			3000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	63.0kwh	140.0W	63.0kwh	140.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	4	23.4kwh	52.0 W	間接照明		
757	22	本棟	7	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				3000		【器具LED済】	.0 w	1	1	1	1	1	1	1	0	0	15 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
758	22	本棟	7	EVホール	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	15.8kwh	35.0W	15.8kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	1	3.8kwh	8.5 W			
759	23	本棟	7	731	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
760	23	本棟	7	731	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
761	23	本棟	7	731	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
762	23	本棟	7	731	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
763	24	本棟	7	732	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
764	24	本棟	7	732	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
765	24	本棟	7	732	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
766	24	本棟	7	732	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
767	25	本棟	7	733	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
768	25	本棟	7	733	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
769	25	本棟	7	733	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
770	25	本棟	7	733	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
771	26	本棟	7	735	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
772	26	本棟	7	735	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
773	26	本棟	7	735	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
774	26	本棟	7	735	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
775	27	本棟	7	736	ベッド灯		壁付け				5000		【器具LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
776	27	本棟	7	736	ダウンライト	φ125	埋込				3000	E26	【管球LED済】	.0 w	1	4	4	4	4	4	4	0	0	3 時間	30 日	0.0kwh	0.0W	0.0kwh		【LED済】	【LED済】	.0 w	-	-	0	0.0kwh	.0 W			
777	27	本棟	7	736	ユニバーサルダウンライト	φ150	埋込	処置灯			3000		ハロゲンランプ（棒状）　JD100V85W (口金：E11)【85W】	85.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	15 時間	30 日	153.0kwh	340.0W	153.0kwh	340.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	4	21.6kwh	48.0 W	処置灯	XLH1560UL LJ9(NNF23183+NNK16001N LJ9)	
778	27	本棟	7	736	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD10E (口金：E17)【8W】	8.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	0.7kwh	8.0W	0.7kwh	8.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	0.6kwh	6.4 W			
779	28	本棟	7	器材庫	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
780	29	本棟	7	カンファレンス	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	8 時間	20 日	30.7kwh	192.0W	30.7kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	4	11.5kwh	72.0 W			
781	30	本棟	7	HCU737	埋込形	W220	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	9	18	18	0	0	0	9	18	15 時間	30 日	388.8kwh	864.0W	388.8kwh	864.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	18	145.8kwh	324.0 W	クリーンルーム		
782	30	本棟	7	HCU737	埋込形	W190	埋込		クリーンルーム		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	15 時間	30 日	43.2kwh	96.0W	43.2kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	2	16.2kwh	36.0 W	クリーンルーム		
783	31	本棟	7	汚物処理	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	3.2kwh	35.0W	3.2kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	1	1.0kwh	11.3 W		EL-004/3(315ZNM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
784	32	本棟	7	スタッフステーション	スクエア	□450	埋込		ルーバ		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	3	15	45	45	0	0	0	15	45	24 時間	30 日	1,134.0kwh	1575.0W	1,134.0kwh	1,575.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	45	356.4kwh	495.0 W	ルーバ		
785	32	本棟	7	スタッフステーション	ダウンライト	φ150	埋込				5000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	12	12	12	0	0	0	12	12	24 時間	30 日	302.4kwh	420.0W	302.4kwh	420.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	12	-	12	97.6kwh	135.6 W		EL-004/3(315ZNM) AHN(EL-004/3+EL-DU152NM AHN)	
786	32	本棟	7	スタッフステーション	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	24 時間	30 日	51.8kwh	72.0W	51.8kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	2	6.0kwh	8.4 W			
787	33	本棟	7	準備コーナー	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	15 時間	30 日	86.4kwh	192.0W	86.4kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	4	32.4kwh	72.0 W			
788	33	本棟	7	準備コーナー	トラフ形		天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	15 時間	30 日	21.6kwh	48.0W	21.6kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	8.1kwh	18.0 W			
789	34	本棟	7	倉庫	埋込形	W220	埋込		乳白カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	4	6.5kwh	72.0 W	乳白カバー		
790	35	本棟	7	トイレ	ダウンライト	φ150	埋込				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	20 日	2.1kwh	35.0W	2.1kwh	35.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	1	0.5kwh	8.5 W			
791	36	本棟	7	休憩室	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	6 時間	30 日	34.6kwh	192.0W	34.6kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	4	13.0kwh	72.0 W			
792	36	本棟	7	休憩室	流し元灯		天付け				5000		直管蛍光灯　FL15 【15W】	18.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	6 時間	30 日	3.2kwh	18.0W	3.2kwh	18.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	0.9kwh	5.0 W			
793	37	本棟	7	EVホール	スクエア	□450	埋込		乳白カバー		5000		コンパクト形蛍光灯　FHP32E 【32W】	35.0 w	3	4	12	12	0	0	0	4	12	15 時間	30 日	189.0kwh	420.0W	189.0kwh	420.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	12	59.4kwh	132.0 W	乳白カバー		
794	37	本棟	7	EVホール	ブラケット		壁付け				3000		ミニクリプトン　KR110V36W (口金：E17)【36W】	36.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	15 時間	30 日	32.4kwh	72.0W	32.4kwh	72.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	2	3.8kwh	8.4 W			
795	38	本棟	7	X線装置置場	逆富士形	W100	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	1.7kwh	19.0W	1.7kwh	19.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	0.7kwh	8.0 W			
796	39	本棟	7	倉庫	逆富士形	W150	天付け				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	2	4	4	0	0	0	2	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	4	6.5kwh	72.0 W			
797	40	本棟	7	診察処置室	埋込形	W220	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	4	8	8	0	0	0	4	8	8 時間	20 日	61.4kwh	384.0W	61.4kwh	384.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	8	23.0kwh	144.0 W			
798	41	本棟	7	リネン庫	埋込形	W150	埋込				5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	3 時間	30 日	4.3kwh	48.0W	4.3kwh	48.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	1.6kwh	18.0 W			
799	1	本棟	屋上階	熱源機械室	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	8	16	16	0	0	0	8	16	3 時間	30 日	69.1kwh	768.0W	69.1kwh	768.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	16	25.9kwh	288.0 W	両反射笠		
800	1	本棟	屋上階	蓄電池室	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	3 時間	30 日	17.3kwh	192.0W	17.3kwh	192.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	4	6.5kwh	72.0 W	両反射笠		
801	1	本棟	屋上階	外壁	ブラケット		壁付け		防水カバー		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	12	12	12	0	0	0	12	12	12 時間	30 日	207.4kwh	576.0W	207.4kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	12	77.8kwh	216.0 W	防水カバー		
802	1	本棟	屋上階	看板	投光器		直付				3000	色味確認	HID電球セラミックメタルランプ　CDM-TP/P70W(口金：E26)【70W】	70.0 w	1	12	12	12	0	0	0	12	12	12 時間	30 日	302.4kwh	840.0W	302.4kwh	840.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	12	-	12	168.5kwh	468.0 W		EL-S6010L/H AHTN	
803	1	本棟	B1	ポンプ室	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	2	3.2kwh	36.0 W	両反射笠		
804	2	本棟	B1	消火ポンプ室	トラフ形		天付け	非常灯	両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	1	2	2	0	0	0	1	2	3 時間	30 日	8.6kwh	96.0W	8.6kwh	96.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	1	-	1	3.1kwh	34.1 W	両反射笠／非常灯	NH-HK4033EJ(NAHTN　※EL-LH-H4455EJ(EL-LU4033NAHTN)	
805	3	本棟	B1	機械室	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	6	12	12	0	0	0	6	12	3 時間	30 日	51.8kwh	576.0W	51.8kwh	576.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	12	19.4kwh	216.0 W	両反射笠		
806	4	本棟	B1	排水処理室	トラフ形		天付け		両反射笠		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 高出力形 【45W】	48.0 w	2	8	16	16	0	0	0	8	16	3 時間	30 日	69.1kwh	768.0W	69.1kwh	768.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	16	25.9kwh	288.0 W	両反射笠		
807	1	本棟階段	6	階段A	下面開放		天付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	24 時間	30 日	50.4kwh	70.0W	50.4kwh	70.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	2	33.7kwh	46.8 W	人感センサー(内蔵)／階段通路誘導灯	NH-H5403EEN(NAHTN(EL-LH-H5451EN+EL-LU4033NAHTN)	
808	1	本棟階段	6	階段A	下面開放		天付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000		直管蛍光灯　FHF16EX 【16W】	19.0 w	1	2	2	2	0	0	0	2	2	24 時間	30 日	27.4kwh	38.0W	27.4kwh	38.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	2	-	2	19.6kwh	27.2 W	人感センサー(内蔵)／階段通路誘導灯	NH-FHD51222N(NAHTN(EL-LH-FHD51283N+EL-LU2322NAHTN)	
809	2	本棟階段	6	階段B	下面開放		天付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	14	14	14	0	0	0	14	14	24 時間	30 日	352.8kwh	490.0W	352.8kwh	490.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	14	-	14	235.9kwh	327.6 W	人感センサー(内蔵)／階段通路誘導灯	NH-H5403EEN(NAHTN(EL-LH-H5451EN+EL-LU4033NAHTN)	
810	2	本棟階段	6	階段B	ブラケット		壁付け	階段通路誘導灯	人感センサー(内蔵)		5000		直管蛍光灯　FHF32EX 【32W】	35.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	24 時間	30 日	126.0kwh	175.0W	126.0kwh	175.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	5	-	5	84.2kwh	117.0 W	人感センサー(内蔵)／階段通路誘導灯	NH-H5403EEN(NAHTN(EL-LH-H5451EN+EL-LU4033NAHTN)	
811	1	北棟屋外	6	外壁	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFD15/12E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	1	1	1	0	0	0	1	1	12 時間	30 日	4.3kwh	12.0W	4.3kwh	12.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	1	1.6kwh	4.5 W			
812	2	北棟屋外	6	外壁	ブラケット		壁付け				3000		コンパクト形蛍光灯　FHT32EX 【32W】	35.0 w	1	4	4	4	0	0	0	4	4	12 時間	30 日	50.4kwh	140.0W	50.4kwh	140.0 W	器具交換	入力必須	入力必須	4	-	4	9.8kwh	27.2 W		EL-WV1010AL/S AHN	
813	0	本棟屋外階段	6	屋外階段A	ブラケット		壁付け				5000		直管蛍光灯　FL20S 【20W】	23.0 w	1	7	7	7	0	0	0	7	7	12 時間	30 日	58.0kwh	161.0W	58.0kwh	161.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	7	17.1kwh	47.6 W			
814	0	本棟屋外階段	6	屋外階段B	ブラケット		壁付け				3000		電球形蛍光灯　EFA15E (口金：E26)【12W】	12.0 w	1	5	5	5	0	0	0	5	5	12 時間	30 日	21.6kwh	60.0W	21.6kwh	60.0 W	入力必須	入力必須	入力必須	-	-	5	8.1kwh	22.5 W			